



Snið B

Aðalalfa
A1

1200

PHE röralögn skal vera minnst 700 mm
að dýpt frá yfirborði jarðvegs.

Strengir skulu lagðir í PEH plastpípum 32mm á milli aðaltöflu og mælakassa.

LJÓSPRÁÐURINN EHF
Geislalind 15 201 Kópavogi

	Verkheiti:	Kiðhólsbraut 17 Örvörðunes	Útgásetning:	27.12.2016
	Verkhúti:	Sniðmynd B	Blaðsíða:	2-3
	Hönnun:	Guðjón Guðmundsson	Kennitala:	131163-3049
			F. varði:	1:50

Aðalhönnuður undirskrift:

Guðjón Guðmundsson

Guðjón

0725