


INNÞAKS
KASSI

TENGIGRIND
T.D. VX-22 FRÁ DANFOSS REDAN.
A.M.K. 12,5 kW FYRIR OFNA OG
A.M.K. 37 kW FYRIR NEYSLUVATN

2 STK ELIPEX Ø32 FYRIR NEYSLUVATN
2 STK ELIPEX Ø20 FYRIR HITTA
(EINANGRÁÐ PEX) MILLI HÚSA




Nr	Staður	Þörf	Hæð	Lengd	Tenging	Tegund ofnloka
		W	mm	mm		
1	Gangur	900	600	1200	A-B	RA-N10
2	Hjón	1163	200	2700	A-B	RA-N10
3	Bað	500	400	400	A-B	RA-N10
4	Herbergi	670	400	1600	A-B	RA-N10
5	Herbergi	670	400	1600	A-B	RA-N10
6	Herbergi	790	400	1600	A-B	RA-N10
7	Bað	387	600	400	A-B	RA-N10
8	Anddyri	325	200	1600	A-B	RA-N10
9	Eldhús	690	600	1600	A-B	RA-N10
10	Stofa/Borðstofa	1500	200	2100	A-B	RA-N10
11	Stofa/Borðstofa	1500	200	2100	A-B	RA-N10
12	Stofa/Borðstofa	1500	200	2100	A-B	RA-N10
Samtals		10595				

LAGNIR BLINDAÐAR

YH

SJÁ TEIKNINGU L4

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
23. feb. 2017
Fl. Steinar Skof
Byggingarfulltrúi



C
B
A 2017.02.16 TEIKNING UPPFÆRÐ
BREYTINGAR

Samþykkt: Samþykki aðalhönnuðar:

VEB VEB Verkfræðistofa
Dalvegí 18, 201 Kópavogur
Sími 564 3322. GSM 898 1198
Netfang veb@veb.is
Ráðgefandi verkfræðipjónusta

VERKHEITI
SUMARHÚS Í LANDI ÚTEYJAR
VIÐ LAUGARVATN (LANDN. 168-207)

Teikning nr
L3
A

HEITI TEIKNINGAR
GRUNNMYND
HITI

Dagsetning	Teiknað	Hannað	Kvarði	Tölvuheiti
ÁGÚST 2015	ESB	ERLENDUR BIRGISON 281156-2539	1:50	