

Skýringar

Lagnir séu 3x1.5q huldar 16mm  
 plastpípulögnum  
 Smáspennulagnir huldar 20mm  
 plastpípulögn  
 Málstraumur rofa og tengla sé  
 10-13A  
 hæð á rofum sé 110cm og  
 tenglum 20cm frá fullfrágengnu  
 gólfu  
 Tenglar í eldhúsi og þvottahúsi  
 séu í 110cm hæð  
 hæð á veggjólsum sé 185cm  
 veggjólsum á böðum 200cm  
 veggjólsum í stiga séu næsturjólsum í  
 hæð 30cm frá þrepi, nákvæm  
 staðsetning ákveðist á staðnum  
 miðað við útlit stiga  
 Hæð á útljósum 185cm  
 Hæð á Dyrasmátölum inni  
 140cm  
 hæð á dyrasíma útstöð 140cm  
 Í smáspennutengla merka TV  
 skal draga Tvo cat 5 strengi, í  
 tengla merka Net og sími skal  
 draga einn cat 5 streng.  
 Öll mál miðast við motta dós frá  
 fullfrágengnu gólfu  
 Nema annars sé getið

1056-20

Arnarhólsbraut 11

Lágspenna 1.hæð



Hannað Jóhann Baldursson	Teiknað Már Jóhannsson
Kennitala 070256-3719	
Sambýkkt <i>Jóhann Baldur</i>	
Blað nr. 1 af 5	dagsetning Feb 2019
Kvarði 1:50	Íbúð númer
verknr. 2019-01-02	Bláð A2

