

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
 06. jan. 2020
David Sigurdsson
 Byggingarfulltrúi

Skýringar

- Lagnir séu 3x1.5q huldar 16mm plastpípulögnum
- Smáspennulagnir huldar 20mm plastpípulögnum
- Málstraumur rofa og tengla sé 10-13A
- hæð á rofum sé 110cm og tenglum 20cm frá fullfrágengnu gólfi
- Tenglar í eldhúsi og þvottahúsi séu í 110cm hæð
- hæð á veggjósnum sé 185cm
- veggjósnum á böðum 200cm
- veggjós í stiga séu næturljós í hæð 30cm frá þrepi, nákvæm staðsetning ákveðist á staðnum miðað við útlit stiga
- Hæð á útljósnum 185cm
- Hæð á Dyrasímatólum inni 140cm
- hæð á dyrasíma útlitstöð 140cm
- Í smáspennutengla merka TV skal draga Tvo cat 5 strengi, í tengla merka Net og sími skal draga einn cat 5 streng.
- Öll mál miðast við miðja dós frá fullfrágengnu gólfi
- Nema annars sé getið

1058-20

Arnarhólsbraut 11

Lágsp./ smásp. háaloft



Hannað Jóhann Baldursson	Teiknað Már Jóhannsson
Kennitala 070256-3719	
Samþykkt <i>Jóhann Baldursson</i>	
Blað nr. 3 af 5	dagsetning Feb 2019
Kvarði 1:50	Íbúð númer
verknr. 2019-01-02	Bláð A2

