



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og 'IST 67'.
 Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnaefni:
 Neysluvatn: Mannesmann ryðfritt, 18 mm og Pex rör í rör kerfi Ø15
 Heitt vatn: Mannesmann ryðfritt, 18 mm og Pex rör í rör kerfi Ø15
 og Pex rör í rör kerfi Ø22 fyrir heitan pott.

HL: Handlaugar SV: Skolvaskur EV: Eldhúsvaskur
 VS: Vatnssalerni BK: Baðkar SB: Steypibað
 ÞV: Þvottavél UV: Uppþvottavél UT: Útloftun

Neysluvatn kalt -----
 Neysluvatn heitt -----

BR	DAGS	BREYTING


 HJARDARHOLT 11
 800 SELFOSSI
 SIMI: 783 4180
 NETFANG: kjartangardars@gmail.com


 EYRAVEGI 65
 800 SELFOSSI
 SIMI: 578 3344
 NETFANG: sghus@sghus.is
 VEFANG: www.sghus.is

EFFORT TEIKNISTOFA 016.16 22.03.16

Eiríksbraut 6 Bláskógabyggð

Grunnmynd vatnslagna	Kvarði 1:50
Skýringar	Kvarði 1:20

HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	18.04.2016	2016 - 02

SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	TEIKNING NÚMER
Eiríksbraut 4-6 Bláskógabyggð Lagnir.dwg	<i>Árni Þorláksson</i>	130555-7649 311