



INNÞÓK VATNSLAGNA  
INN Í STÆRRI BÚSTADINN

KERFISMYND HITA- OG NEYSLUVATNSKERFIS

- A INNTAK VATNSVEITU
- B INNTAK HITAVEITU
- C AFRENNSLI HITAVEITU
- RENNSLISSTEFNA
- 1. RENNILOKI EDA KÚLULOKI
- 2. SÍA
- 3. VATNSMÆLIR
- 4. EINSTREYMISLOKI
- 5. ÖRYGGISLOKI 6 Bar
- 6. ÞRÝSTIMÆLIR
- 7. HITAMÆLIR
- 8. TÆMING
- 9. HITASTIRÐUR UPPBLANDARI SEM HELDUR ÓSKUÐU HITASTIG 35-55°C
- 10. MÓTRÝSTIJAFNARI (T.d. Danfoss AVDA20)  
(STILLIST Á HÆSTU MÖGULEGU STILLINGU)
- 11. SEGULLOKI SEM LOKAR VIÐ OF HÁTT HITASTIG Í HEITUM POTTI
- 12. MISMUNARÞRÝSTIJAFNARI (T.d. Danfoss AVP20)  
(STILLTUR Á LÆGSTU MÖGULEGU STILLINGU)

**KERFISLÝSING:**

HITAKERFI ER OFNAKERFI.

LOFTHITASTÝRINGARLOKI ER Á HVERJUM OFNI,  
RA-UR UR 10 EN VIÐ ÚTIDYRAHURÐ ER FJVR10.

HITAMÆLAR ERU Á FRAM- OG BAKRÁS  
HITAKERFIS.

KALT NEYSLUVATN ER NOTAÐ BEINT FRÁ VEITUM.  
HEITT NEYSLUVATN ER BLANDAÐ MEÐ KÖLDU VATNI  
TIL ÞESS AÐ NÁ ÓSKUÐU HITASTIGI (35-55°C).

BR	DAGS	BREYTING	
<p>HJARDARHOLTI 11 800 SELFOSSI SÍMI: 783 4180 NETFANG: kjartangardars@gmail.com</p> <p><b>SGHUS</b> EYRAVEGI 65 800 SELFOSSI SÍMI: 578 3344 NETFANG: sghus@sghus.is VEFFANG: www.sghus.is</p>			
EFFORT TEIKNISTOFA 016.16 22.03.16			
<b>Eiríksbraut 6 Bláskógabyggð</b>			
Kerfismynd vatnslagna		Kvarði 1:50	
Skýringar			
HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMÉR
KG	KG	18.04.2016	2016 - 02
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	130555-7649	TEIKNING NÚMÉR
Eiríksbraut 4 - 6 Bláskógabyggð Lagnir.dwg	<i>Árni Þorsteinsson</i>		331