


SNIÐ 
 SÍTURLÖGN
 Mkv. 1.20

Skýringar:

Rotpró 3 hólfa ca. 3200 lítra.
 Fyrsta hól sé um það bil helmingur rúmmáls.
 Rotpró skal grafa niður á frostfrítt dýpi.
 Öll samskeyti séu þétt.
 Loftþræsing komi á rotpró.

Bent er á að nota hreinsilegi sem eru lífrænir, það er valda rotuninni ekki skaða.
 Haga skal niðursetningu og frágangi rotþróar samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. Gera skal viðeigandi ráðstafanir til að lækka grunnvatnsstöðu umhverfis rotþró og siturlögn ef með þarf.

BR	DAGS	BREYTING

 HJARDARHOLT 11
 800 SELFOSSI
 Sími: 783 4180
 Netfang: kjartangardars@gmail.com
 SGLHUS
 EYRAVEGI 65
 800 SELFOSSI
 Sími: 578 3344
 Netfang: sglhus@sglhus.is
 Veffang: www.sglhus.is

Eiríksbraut 3 Bláskógabyggð

Grunnmynd rotþróar
 Hliðarmynd rotþróar
 Skýringar

Kvarði 1:20

HANNAD:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	15.01.2016	2016 - 01
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	130555-7698	TEIKNING NÚMER
Eiríksbraut 1 - 3 Bláskógabyggð Lagnir drög	<i>Þórunn Þórunn</i>		302