



INNTÖK VATNSLAGNA
INN Í STÆRRI BÚSTADINN

KERFISMYND HITA- OG NEYSLUVATNSKERFIS

- A INNTAK VATNSVEITU
- B INNTAK HITAVEITU
- C AFRENNSLI HITAVEITU
- RENNSLISSTEFNA
- 1. RENNILOKI EÐA KÚLULOKEI
- 2. SÍA
- 3. VATNSMÆLIR
- 4. EINSTREYMISLOKEI
- 5. ÖRYGGISLOKEI 6 Bar
- 6. ÞRÝSTIMÆLIR
- 7. HITAMÆLIR
- 8. TÆMING
- 9. HITASTIRÐUR UPPBLANDARI SEM HELDUR ÓSKUÐU HITASTIG 35-55°C
- 10. MÓTÞRÝSTIJAFNARI (T.d. Danfoss AVDA20)
(STILLIST Á HÆSTU MÖGULEGU STILLINGU)
- 11. SEGULLOKI SEM LOKAR VIÐ OF HÁTT HITASTIG Í HEITUM POTTI
- 12. MISMUNARÞRÝSTIJAFNARI (T.d. Danfoss AVP20)
(STILLTUR Á LÆGSTU MÖGULEGU STILLINGU)

KERFISLÝSING:

HITAKERFI ER OFNAKERFI.

LOFTHITASTÝRINGARLOKEI ER Á HVERJUM OFNI,
RA-UR UR 10 EN VIÐ ÚTIDYRAHURÐ ER FJVR10.

HITAMÆLAR ERU Á FRAM- OG BAKRÁS
HITAKERFIS.

KALT NEYSLUVATN ER NOTAÐ BEINT FRÁ VEITUM.
HEITT NEYSLUVATN ER BLANDAÐ MEÐ KÖLDU VATNI
TIL ÞESS AÐ NÁ ÓSKUÐU HITASTIGI (35-55°C).

BR	DAGS	BREYTING

 HJARDARHOLTI 11 800 SELFOSSI Sími: 783 4180 Netfang: kjartangardars@gmail.com	 EYRAVEGI 65 800 SELFOSSI Sími: 578 3344 Netfang: sghus@sghus.is Veffang: www.sghus.is
---	--

EFFORT TEIKNISTOFA 032.15 02.12.15

Eiríksbraut 3 Bláskógabyggð
 Kerfismynd hitalagna
 Skýringar Kvarði 1:50

HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	27.04.2016	2016 - 01
SKRÁARNAFN	SAMBÝKKT	130555-7649	TEIKNING NÚMER
Eiríksbraut 1-3 Bláskógabyggð Lagmir.dwg	<i>Árni Þór</i>		331