



SNID A - A Í SÖKKULVEGG
SÝND ERU 2 NEDSTU STEYPU-STYRKJARJÄRN Í STEYPUÓTI OFAN Á NEDSTU MÓTAVIRUM




VÍRLÁSAR
SAMTENGING STEYPUSTEINA SETJA SKAL TVÖ VÍRLÁSAR Á HVER SAMSEYTI



STEYPUSTEINN
VÍRLÁSAR
SAMTENGING STEYPUSTEINA


SKÝRINGAMYNDIR AF SÖKKULSKAUTI ERU EKKI Í MÆLIKVARÐA



10⁰ KOPARVÍR Í RÖRI TENGIST EFTIR ATVIKUM Á PE - EÐA PEN - SKINNU Í TÖFLU

TENGIDÓS U.P.B. 20x20x10 cm.
TENGIDÓS FYRIR SÖKKULSKAUT SKAL ÁVALLT VERA SÝNILEG OG AÐGENGILEG, STAÐSETT VIÐ VATNSINNÞÖK EÐA UNDIR TÖFLU

ÞESSI JÄRN SKAL MERKJA VEL TIL ÞESS AÐ ÖNNUR JÄRN VERÐI EKKI NOTUÐ Í MISGRIPUM, EÐA SÖKKULSKAUTSJÄRN Í ANNAD



SNID AF TÖFLUVEGG

AD TENGIBOXI

SORP

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
14. Jan. 2019
Byggingarfulltrúi

| | |
|---|--|
| ⚡ | Jarðtenging |
| ⚡ | Tvöfaldur tengill |
| ⚡ | Einfaldur tengill |
| ⚡ | Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm) |
| ⚡ | Rofi |
| ⚡ | Samrofi |
| ⚡ | Tvöfaldur rofi |
| ⚡ | Krossrofi |
| ⊙ | Þrýsti-rofi/dimmer |
| ⚡ | Tengill m/naturljósi |
| ⊗ | Veggjós |
| ⊗ | Loftljós |
| ⊗ | Hátalaratengill |
| ⊗ | Símatengill |
| ⊗ | Loftnetstengill |
| ⊗ | Hreyfiskynjari |
| ⊗ | Tafla / mælakassi |
| ⊗ | Reyfskynjari |
| ⊗ | Bjalla |
| ⊗ | Handboði |
| ⊗ | Rör upp á næstu hæð |
| ⊗ | Rör niður á næstu hæð |
| ⊗ | Rör gegnum hæð |
| ⊗ | Halogenljós í lofti |
| ⊗ | Halogenljós í lofti |
| ⊗ | Halogenljós í vegg |

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORÐI
INNTAKSRÖR VEITU Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÖÐARLÝSINGU
INNTAKSRÖR FYRIR SIMA Ø 50 mm
INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÖÐARMÖRKUM
HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3 x 50 A

| | | | | |
|-------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Breytingar: | Undirskrift aðalhönnuðar: | Verkefni: | Fráð teikningar: | Rafhönnun & ráðgjöf ehf |
| D | | Miðmúndarholt 3 | Raflagnir | Birkigrund 20 |
| C | | Rangárþing Ytra | Sökkulskaut | 800 Selfoss |
| B | | | | Sími: 664 0047 |
| A | | | | Tölvupóstur: siggi@ror.is |
| Dags: | Breyting: | Undirskrift raflagnahönnuðar: | Skala: | Jón Óskar Gíslason |
| | | Sigurður Á Pétursson kt.051177-4959 | 1:50 | Rafvirkjameistari |
| | | | Teiknað: | S.Á.P |
| | | | Dags: | Desember 2018 |
| | | | Hannað: | S.Á.P |
| | | | | Jón Óskar Gíslason |
| | | | | Sigurður Ágúst Pétursson |
| | | | | Rafmagnsöfnfræðingur |
| | | | | kt. 051177-4959 |



115-19