



INNTÖK VATNSLAGNA
 INN Í STÆRRI BÚSTAÐINN

KERFISMYND HITA- OG NEYSLUVATNSKERFIS

- A INNTAK VATNSVEITU
- B INNTAK HITAVEITU
- C AFRENNSLI HITAVEITU
- RENNSLISSTEFNA
- 1. RENNILOKI EÐA KÚLLOKI
- 2. SÍA
- 3. VATNSMÆLIR
- 4. EINSTREYMISLOKI
- 5. ÖRYGGISLOKI 6 Bar
- 6. ÞRÝSTIMÆLIR
- 7. HITAMÆLIR
- 8. TÆMING
- 9. HITASTÍRÐUR UPPBLANDARI SEM HELÐUR ÓSKUÐU HITASTIG 35-55°C
- 10. MÓTÞRÝSTIJA FNARI (T.d. Danfoss AVDA20)
(STILLIST Á HÆSTU MÖGULEGU STILLINGU)
- 11. SEGULLOKI SEM LOKAR VIÐ OF HÁTT HITASTIG Í HEITUM POTTI
- 12. MISMUNARÞRÝSTIJA FNARI (T.d. Danfoss AVP20)
(STILLTUR Á LÆGSTU MÖGULEGU STILLINGU)

KERFISLÝSING:

HITAKERFI ER OFNAKERFI.
 LOFTHITASTÝRINGARLOKI ER Á HVERJUM OFNI,
 RA-UR UR 10 EN VIÐ ÚTIDYRAHURÐ ER FJVR10.
 HITAMÆLAR ERU Á FRAM- OG BAKRÁS
 HITAKERFIS.
 KALT NEYSLUVATN ER NOTAD BEINT FRÁ VEITUM.
 HEITT NEYSLUVATN ER BLANDAÐ MEÐ KÖLDU VATNI
 TIL ÞESS AÐ ÞÁ ÓSKUÐU HITASTIGI (35-55°C).

BR	DAGS	BREYTING


 HJARDARHOLT 11
 800 SELFOSSI
 SIMI: 783 4180
 HÖNNUN: NETFANG: kjartangardars@gmail.com


 EYRAVEGI 65
 800 SELFOSSI
 SIMI: 578 3344
 NETFANG: sghus@sghus.is
 VEFANG: www.sghus.is

EFFORT TEIKNISTOFA 016.16 22.03.16

Eiríksbraut 4 Bláskógabyggð

Kerfismynd vatnslagna
 Skýringar Kvarði 1:50

HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	18.04.2016	2016-02
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	TEIKNING NÚMER	
Eiríksbraut 4 - 6 Bláskógabyggð Lagnir.dwg	<i>Þórunn Þórunn</i>	331	