



Almennar skýringar:
Almennt:
 Um er að ræða breytingu á fjösi og hlöðu í brugghús. Um er að ræða brugghús, pökkunaraðstöðu, lagersaðstöðu og móttökusal fyrir allt að 50 manns.

Efni og gerð:
 Sökkull og gólfplata eru úr járnbentri steinsteypu. Útveggir eru steyptr, milligólf er byggt úr timbri og stáli, þak er byggt út timbri klætt málmklæðningu.

Fjöldi bílastæða eru á lóð miðast við kröfur byggingareglugerðar um 1 stæði fyrir hverja 35 m² húsnæðis.
 Brunaveggir (EI 60) komi allsstaðar út að ystu vegg- og þakklæðningu. Allar veggjakklaðningar í flokki 1 og gólfefni á flóttaleiðum í flokki G.

Handslökkvitæki af viðurkenndri gerð, skv. teikningu. Við val og staðsetningu á handslökkvitækjum má leita ráðgjafar hjá slökkviliðsstjóra og hafa ber hljóðsjón af leiðbeiningum og reglum Brunamálastofnunar ríkisins og Vinnueftirlits ríkisins. Handslökkvitæki skulu vera í samræmi við ÍST-EN3. Brunaslöngur 25 m. Reykskynjarar eru samtengdir.

Allar úthurðir (hurðarflekar) eru 900 mm að breidd einnig allar flóttaleiðir innanhúss.
 Burðarvirki eru REI30, nema hæðarskil skulu vera REI60.
 Út- og neyðarlýsing kemur í byggingu. Búnaður í samræmi við byggingareglugerð, gr. 160 (nr. 44/998). Brunaviðvörðunarkerfi kemur í byggingu. Yfirlitsmynd brunakerfis komi við kerfi.

Annað:
 Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi:
 Byggingarhluti W/m² K
 Útveggir 0,40 (150 mm steinull)
 Þak 0,20 (200 mm þakuff)
 Gólf 0,30 (75 mm plasteinangrun.)
 Gluggar (k-gler) 2,00 (Tvöfalt k-gler)
 Hurðir 3,00 (35 mm gegnheil viður)

- SKÝRING TÁKNA:**
- ! STJÓRNSTÖÐ BRUNAVIÐVÖRUNARKERFIS
 - ⊙ BRUNASLANGA
 - MERKTUR ÚTGANGUR
 - FLÓTTALEIÐ
 - EI-30/EI-60 BRUNAMÓTSTADA VEGGJA
 - EI-CS30 BRUNAMÓTSTADA HURDA
 - REYKSKYNJARI
 - HÆÐARKÓTAR Á SNIDI
 - HÆÐARKÓTAR Á GRUNNMYND
 - NF NIÐURFALL
 - LR LOFTFRÆSING
 - 01-0101 NOTAEININGANÚMÉR

Pro-Ark teiknistofa
Ölvisholt Brugghús

10-025 Grunnmynd, Byggingarlýsing

Eiríkur Vignir Pálsson BFÍ Kt: 010975-4179
Sigrún Pálsson
 Kjartan Sigurbjartsson BFÍ Kt: 190275-5319

Teikn. EVP
 Dags. Maí 2010
 Mkv. A2 - 1:100, 123-19 **01.01-C**

Skráning
 mhl 01-0101 áður skráð Fjós með áburðarkjallar (249,3) er breytt í mhl 01-0101 Brugghús.
 Áður skráður mhl 07-0101 fellur út og er skráður undir mhl 01.
 Áður skráður mhl 02-0101 fellur út og er skráður undir mhl 01.
 Áður skráður mhl 06-0101 fellur út og er skráður undir mhl 01.
 Áður skráður mhl 03-0101 fellur út og er skráður undir mhl 01.
 Sjá nánari stærðir skráningartöflu.