



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum/verkeikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu verkeikningar frá arkitekt vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Allmennur frágangur járna:

Leggja skal 2 K16 í alla lárétta og lóðrétta veggenda.

Fjarlægð frá steyptri brún að járnnum skal vera, hula = 30-40mm, nema annað komi fram.

Í stað innbyggðra vinkla í plötum og hornum er heimilt að nota K10 U-lykkjur í járnabökkum. Ef það er gert skal setja 2 K16 í hverja U-lykkju í hornum og veggendum.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Friðheimar, 801 Bláskógabyggð Viðbygging, eldhús-skrifstofur TEIKNINÚMÉR: 221

VERKHLUTI: Burðarvirki Steypt plata yfir anddyri ÚTGÁFA: A1

Hönnuður: Björgvin Viglundsson 040546-2009 Samþykkt: *[Signature]* BLADSTÆRÐ: A-2

Yfirfarið af hönnunarstjóra: Reynir Adamsson kt. 240448-2469 Samþykkt: DAGS: 11.12.16

Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com VERKNR: 16-38 MKV: 1:20