



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum/verkeikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu verkeikningar frá arkitekt vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
 Bendistál: B500C

Allmennur frágangur járna:

Leggja skal 2 K16 í alla lárétta og lóðrétta veggenda.

Fjarlægð frá steyptri brún að járnnum skal vera, hula = 30-40mm, nema annað komi fram.

Í stað innbeygðra vinkla í plötum og hornum er heimilt að nota K10 U-lykkjur í járnabökkum. Ef það er gert skal setja 2 K16 í hverja U-lykkju í hornum og veggendum.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Friðheimar, 801 Bláskógabyggð Viðbygging, eldhús-skrifstofur	TEIKNINÚMÉR: 220
VERKHLUTI: Burðarvirki Stigi	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Björgvin Viglundsson 040546-2009	BLAÐSTÆRD: A-2
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Reynir Adamsson kt. 240448-2469	DAGS: 11.12.16
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc. Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	VERKNR: 16-38
	MKV: 1:20