


Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita  
 Yfirfarið  
 03. jan. 2019  
*Ljónaldur*  
 Byggingarfulltrúi



Dreifiskista

TÆKJALISTI

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. 20mm INNTAKSLOKI FRÁ VEITU | 21. ÞJÓNUSTULOKI/STRENGLOKI                             |
| 2. SÍA FRÁ VEITU              | 22. HITASTÝFÐURLOKI                                     |
| 3. EINSTEFNULOKI              | 23. ÖRYGGISLOKI, TENGIST NIÐURFALLI Í GÓLFI 15mm, 6 BAR |
| 4. TÆMINGARLOKI               | 24. TÆMINGARLOKI  |
| 5. ÞRÝSTIMÆLIR 0-10 BAR       | 25. INNTAKSLOKI FRÁ VEITU                               |
| 6. HITAMÆLIR 0-60°C           | 26. SÍA FRÁ VEITU                                       |
| 7. STOPPLOKI                  | 27. VATNSMÆLIR FRÁ VEITU                                |
| 8. AFFALL HITAVEITU Ø40 PEH   | 28. ÞRÝSTIMÆLIR 0-10 BAR                                |
| 9. 15mm SLAUFULOKI            | 29. MÆLISTÚTUR - EIGN VEITU                             |
| 10. SÍA                       | 30. STOPPLOKI - EIGN VEITU                              |
| 11. ÞRÝSTIMÆLIR 0-10 BAR      | 31. STOPPLOKI   |
| 12. STOPPLOKI                 | 32. EINSTEFNULOKI                                       |
| 13. HITAMÆLIR 0-60°C          | 33. ÞRÝSTIMINKARI                                       |
| 14. STOPPLOKI                 | 34. ÞRÝSTIMÆLIR 0-10 BAR                                |
| 15. STOPPLOKI                 | 35. EINSTEFNULOKI                                       |
| 16. EINSTEFNULOKI             | 36. ÞRÝSTIJAFNARI                                       |
| 17. HITAMÆLIR 0-60°C          | 37. ÞRÝSTIMÆLIR 0-10 BAR                                |
| 18. ÞRÝSTIMÆLIR 0-10 BAR      | 38. HITAMÆLIR 0-100°C                                   |
| 19. HITAMÆLIR 0-60°C          | 39. ÞJÓNUSTULOKI/STRENGLOKI                             |
| 20. STOPPLOKI                 | 40. ÖRYGGISLOKI, TENGIST NIÐURFALLI Í GÓLFI 15mm, 6 BAR |

BR. DAGS. BREYTING. REKNI. TEKNI.  
**GLÓRA**  
 HORRUN | ÞARSDJÓF | AFTLANIR  
 Þorleifur Björnsson 030673 3769  
 Byggingarfræðingur BFI  
 Háfréttargata 27a 230 RNB  
 Sími: 421 7502 780 4400  
 Póstfang: gl@glora.is

**Birkibýggð 8**  
 845 Flúðum

Hemlagrind fyrir gölfitalagrind  
 1242-19  
 KT 190157-3509

REYKJAVÍK 09 2018