



NEYSLUVATN TENGING RÖR Í RÖR FYRIR ELDHÚSVASK
 SAMANLÖGÐ LENGÐ RÖR Í RÖRA, ER 28 m.

SAMANLÖGÐ LENGÐ GÓLFGEISLARÖRA ER 685+16 m.
 SAMANLÖGÐ LENGÐ ÍDRÁTTARRÖRA ER 109+16 m.
 HITAMÆLIR KOMI Á BAKRÁS HVERRAR SLAUFU.
 STJÓRNLOKI FYRIR HVERJA SLAUFU
 STYRIST AF HITANEMA Í HERBERGI.
 HITANEMI STAÐSETJIST Á INNVEGG
 SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA
 (1.5m - 1.8m FRÁ GÓLFI).

TENGINU A & B
 Á AÐ GERA ÚR HLÍÐ RÖRS

KERFISMYND HITA- OG NEYSLUVATNSKERFIS

- A INNTAK VATNSVEITU
- B INNTAK HITAVEITU
- C AFRENNSLI HITAVEITU
- RENNSLISSTEFNA
- 1. RENNILOKI EÐA KÜLULOKI
- 2. SÍA
- 3. VATNSMÆLIR
- 4. EINSTREYMISLOKI
- 5. ÖRYGGISLOKI 6 Bar
- 6. ÞRÝSTIMÆLIR
- 7. HITAMÆLIR
- 8. TÆMING
- 9. HITASTYRÐUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB15 20-60°C)
- 10. MÓTÞRÝSTIJAÐNARI (T.d. Danfoss AVDA15)
(STILLIST Á HÆSTU MÖGULEGU STILLINGU)
- 11. HITASTYRÐUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB15 20-60°C)
- 12. MISMUNARÞRÝSTIJAÐNARI (T.d. Danfoss AVP15)
(STILLTUR Á LÆGSTU MÖGULEGU STILLINGU)
- 13. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KÖPAR. STOFN KISTU ER Ø25 STÁL.
- 14. UPPBLANDARI Á HEITU NEYSLUVATNI. STILLANLEGUR 40°-60°C
- 15. HÖGGDEYFAR Á TENGIKISTUM NEYSLUVATNS. T.D. FLAMCO FLEXOFIT S
- 16. ALAGSSTYRÐ DÆLA: 0,5 l/sek
- 17. MÓTORLOKI, TENGDUR VIÐ LOFTHITANEMA Í HVERJU RÝMI
- 18. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KÖPAR. STOFN KISTU ER Ø20 STÁL.
- 19. LOFTHITANEMI STAÐSETTUR Í HERBERGI

KERFISLÝSING:

HITAKERFI ER UPPBLÖNDUNARKERFI MEÐ DÆLU.

FRAMRÁSARHITI Á HITAKERFI STYRIST AF
 HITASTYRÐUM LOKA.

HITAMÆLAR ERU Á FRAM- OG BAKRÁS
 HITAKERFIS.

FRAMRÁSARLOKAR Á DEILIRÖRI GÓLFGEISLA
 STYRAST AF LOFTHITANEMUM Í HERBERGJUM.

KALT OG HEITT NEYSLUVATN ER NOTAÐ BEINT FRÁ
 VEITUM.

Varmþörf.				
Nr.	Herbergi	Hitaþörf W	Rennslí dt 5°C l/s	Þrýsitali í slöngu Bar
1		810	0,039	
2	Geymsla	860	0,041	0,18
3	Herbergi	560	0,027	
4	Herbergi	510	0,024	
5	Anddyri	650	0,031	
6	Herbergi	4.010	0,064	0,41
7	Míðrymi		0,064	0,46
8			0,064	0,44
9	WC	780	0,037	
Samtals:		7.470	0,39	

BR	DAGS	BREYTING			
HJARDARHOLTÍ 11 800 SELFOSSI SIMÍ: 783 4180 NETFANG: kjartangardars@gmail.com			EYRAVEGI 65 800 SELFOSSI SIMÍ: 578 3344 NETFANG: sghus@sghus.is VEFANG: www.sghus.is		
EFFORT TEIKNISTOFA 010.18 02.05.18			SKYGGNISBRAUT 19, GRÍMSNES/GRAFNINGSHR. Kerfismynd vatnslagna 1313.19		
HANNÁÐ:	TEIKNÁÐ	DAGSETNIG	VERKNÚMER		
KG	KG	01.11.2018	2018-35		
SKRÁARNAFN	SAMBÝKKT	130555-7649	TEIKNING NÚMER:		
Skyggisbraut 19 Lagnir.dwg			331		