


GRUNNMYND
GÓLFHITI

Frístundahús :	
Motta 1 Stofa/eldhús	90.8 lm
Motta 2 Stofa	86.6 lm
Motta 3 Stofa	93.1 lm
Motta 4 Bað	61.3 lm
Motta 5 Geymsla	96.6 lm
Motta 6 Hjónaherbergi	80.6 lm
Motta 7 Herbergi	74.6 lm

Gólfhitalögn.
 Þvermál röra er 20 mm. Leggja skal rörin þannig að þau liggja 50 mm frá út- og innveggjum og 150 mm milli slaufa. Dýpi á rör í steypu, 50-70 mm. Gert er ráð fyrir að hiti inn á kerfið fari ekki yfir 40 gr. C og bakrás 15 til 20 gr. lægri. Þrýstiprófa skal slaufurnar áður en steipt er.

Stekkatún 5, Bláskógabyggð		Blaðst A2
Landnr 224218	Matshl 1	6
Gólfhiti og skýringar		Dagsetn: mars 2017
		Mælikvarði: 1 : 50