



08 Gólfgeisli Copy 1
1 : 50

Deilikista	Leingd m	Afköst W
D2-01	30,6	520,2
D2-02	7	119
D2-03	36,5	620,5
D2-04	8	136
Samtals	82,1	1395,7

Deilikista	Leingd m	Afköst W
D1-01	58,5	994,5
D1-02	47,5	807,5
D1-03	61,5	1045,5
D1-04	49,5	841,5
D1-05	93,7	1593
D1-06	51	867
D1-07	12,5	212,5
Samtals	374,2	6361,4

NEYSLUVATNSLAGNIR - SKÝRINGAR:

Merkingar:

- Leiðsla fyrir kalt neysluvatn og að brunaslöngum
- Leiðsla fyrir heitt neysluvatn
- Leiðsla fyrir hringrás á heitu vatni
- ✕ Renniloki
- ✕ Stílliloki
- ✕ Mótorloki
- ✕ Þrýstimminkari
- ✕ Hitastilltur loki
- ✕ Einstreymisloki
- ▨ Sía
- T Tæming
- Töppunarstaður fyrir heitt og kalt neysluvatn
- Hitamælir
- Hitakútur
- Hitanemi
- Þrýstingsmælir
- Þrýstingsnemi
- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- EV Eldhúsvaskur
- SV Skolvaskur
- RV Ræstivaskur
- UP Uppvottavél
- bv Þvottavél
- SK Skolkranar
- BS Brunaslanga
- GK Garðkrani
- DB Drykkjarbrunnur
- SB Steypubað
- ÞS Þvagskál
- RS Ryðfrítt stál
- SV Svart stál
- GS Galvaniserað stál
- PU Táknað pípu sem fer upp á næstu hæð
- PN Táknað pípu sem fer niður á næstu hæð
- H= 3200 Merkir hæð á miðri pípu í millimetrum yfir gólfi (GK=29,5m)
- Ø 28x1,2 RS Stendur fyrir ryðfría (RS), þunnveggjalögn sem er 28 mm að utanmál (DN25), með klemmdum tengistykkjum.

HITALAGNIR - SKÝRINGAR:

- Framrás hitalagna
- Bakrás hitalagna
- Framrás gólfhitakerfi
- Bakrás gólfhitakerfi
- ✕ Renniloki
- ✕ Sætisloki
- ✕ Stílliloki
- ✕ Einstreymisloki
- ✕ Mótorloki
- ✕ Segulloki
- ✕ Hitastýrður loki
- ✕ Öryggisloki
- ✕ Þrýstijafnari/ Mótstöðuloki
- Loftskilja
- ▨ Sía
- ◇ Rennslismælir
- Dæla
- Þensluker
- Varmaskiptir
- Lofttæming
- Hitamælir
- Hitanemi
- Oliufylltur þrýstimælir með loki
- Þrýstingsnemi
- Tæming
- PU Táknað pípu sem fer upp á næstu hæð
- PN Táknað pípu sem fer niður á næstu hæð
- H= 3200 Merkir hæð á miðri pípu í millimetrum yfir gólfi (GK=29,5m)
- DN80 Sv Stendur fyrir pípur úr svörtu stáli (Sv) með nafnmál 80 mm

Efni í gólfhitagögn er krossbundið 20 mm Polyethylen (PEX) samkvæmt DIN 16892/3 með súrefnisflæðivörn samkvæmt DIN 4726

VERK -
17-03-01-212-A1

Hamar & Strik ehf
 Kt: 710715-0840
 Brandshús 6
 801 Selfoss
 S: 696-3720 / 691-3720
 hamarogstrik@gmail.com

Verkefni:	Sumarhús Grjóthólsbraut 18
Verkhliuti:	Neysluvatn og Gólfgeysli
Landnr.:	224509 Staðgreinir: 8719-1-96290180
Teiknað af:	Svanur Þór Brandsson
Kt.:	030771-3709
Yfirfarið af:	<i>Svanur Þór Brandsson</i>
Hönnunarst.:	
Kt.:	
Dags:	30/03/17
Kvarði:	1:50
Verknúmer:	17-03-01

VERK -
17-03-01-212-A1