

OFNATAFLA

Δt = 30°C

Gestahús

OFN NR.	HERBERGIS-HEITI	AFKÖST W	OFNST/ERD cm - mm	OFNLOKI / HITAST.	ATH:
1-01	Bað	115	A 50 500	F	
1-02	Alrymi	581	C 60 700	F	
1-03	Alrymi	723	B 60 1000	F	
Afköst:		1.419 W samtals			



F merkir lofthitastýrðan ofnoka




ADALHÖNNUÐUR / HÖNNUNARSTJÓRI Árni Gunnar Kristjánsson 231161-3849

*Árni Gunnar Kristjánsson*

ÚTG. DAGS. ÚTGÁFUFRILL HANNAÐ TEIKN. YFIRF.



Núverandi sumarhús



Gestahús  
Klausturhólar 2  
801 Selfoss  
Lagnir  
Hitalagnir 1429-19  
L168966

TEIKNINÚMUR	BLAÐSTÆRD	HANNAÐ:	ÁGK
7672-001	A2	TEIKNAD:	ÁGK
01_2_43_01		YFIRFARIÐ:	ÁGK

DAGS. MÆLIKVARÐI ÚTGÁFA  
30.07.2018 1:50 A

SAMPYKKT: Árni Gunnar Kristjánsson  
Kennitala: 231161-3849

*Árni Gunnar Kristjánsson*