





Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita ís.
Yfirfarið
 08. maí 2017
Simni Jónsson
 Byggingarfulltrúi



GRUNNMYND

GRUNDUN
 GRAFA SKAL FYRIR UNDIRSTÖÐUM NIÐUR Á HEILLEGAN BURÐARHÆFAN BOTN.
 UNDIR SÖKKLA SKAL FYLLA MED FRÖSTÖRUGGRI GRÚS BLEYTA HÆFILEGA OG ÞJAPPA VEL
 ÞJÖPPUN SKAL UPPFYLLA EFTIRFARANDI KRÖFUR (PLÖTUPRÓF):
 $E2 \geq 100 \text{ MPa}$
 $E2/E1 \leq 2,2$
 JAFNA SKAL FYLLINGU MED ÞUNNU SANDLAGI UNDIR BOTNPLÖTU.

JÁRN:
 K MERKIR KAMBSTÁL B500C SAMKV. FS ENV 10080
 GRIND SÉ Í MIDJUM VEGG OG PLÖTU
 ÖLL LÁRÉTT JÁRN Í VEGGJUM BEYGJAST SKEYTILENGD FYRIR HORN
 SKEYTILENGD JÁRNA ER 40x JÁRNAÞVERMÁL
 VINKLAR BEYGIST UM HJÓL MED ÞVERMÁL 10x JÁRNAÞVERMÁL
 MNINSTA STEYPUHULA ER 40mm AÐ UTAN OG 30mm AÐ INNAN

STEINSTEYPA:
 STEYPUGÆÐI C30/35 SEMENTSMAGN A.M.K. 300 Kg/m³
 V/S-TALA < 0.55
 LOFTINNIHALD STEYPU 6-8 % (EFTIR DÆLINGU)
 HÁMARKS KORNASTÆRD 30 mm (d max)

NR:	DAGS	BREYTING	AF
Bólta elif LYNGHEIDI 23, 810 HVERAGERDI, S 8629329, sigjak@simnet.is			
RARIK: VADNES, GRÍMSNES- OG GRAFNIGSHR			KVARDI: 1:20
SPENNISTÖÐ MAXI 2260-3255 (800) BURÐARVIRKI, FORSTEYPTAR UNDIRSTÖÐUR			REIKN: SPJ TEIKN: SPJ DAGS: 9.11.2015
SAMP.	Sig Jak		Kt. 100745-6589 NR: 15009.8-B1

1449