



- Sérbúnaður gólfhitakerfis
- 1 Renniloki eða kúluoki.
  - 4 Einstreymisloki.
  - 7 Hitamælir.
  - 13 Sjálfvirk aflöfun.
  - 36 Hitastýrður loki.
  - 37 Dæla, afköst í l/min.
  - 38 Dellikista gólfgeisla.
  - 39 Segullokur á bakrás hitaslaufa, stýrast af hitaskynjum í rýmum.
  - 40 Þrýstilétr.
  - 41 Stjórnstöð tengist nemum í herbergjum.
  - Rennslisstefna.

KERFISMYND HITUNAR OG NEYSLUVATNS

- A INNTAK VATNSVEITU
- B INNTAK HITAVEITU
- C AFRENNSLI HITAVEITU
- RENNSLISSTEFNA
- 1. RENNILOKI EÐA KÚLULOKEI
- 2. SÍA
- 3. VATNSMÆLIR
- 4. EINSTREYMISLOKEI
- 5. ÖRYGGISLOKEI 6 Bar
- 6. ÞRÝSTIMÆLIR
- 7. HITAMÆLIR
- 8. TÆMING
- 9. STILLITE
- 10. MÓTÞRÝSTILOKEI (T.d. Danfoss AVDA20)
- 11. HITASTÝRÐUR LOKEI opnar ef hitastig fer niður fyrir +2°C
- 12. ÞRÝSTJAFNARI (T.d. Danfoss AVP20)
- 16. HÖGGDEYFAR Á STOFNUM NEYSLUVATNS. T.D. FLAMCO FLEXOFIT S
- 19. HIT- OG ÞRÝSTIST. LOKEI AVTQ20 ÁSAMT REGLIR, UNIONAR BEGGJA VEGNA
- 20. VARMASKIPTIR FYRIR UPPHITAÐ NEYSLUVATN. Min. 50 KW.
- 21. DÆLA, AFKÖST Í 6 l/min

HITALÖGN FRAVIRÁS: \_\_\_\_\_  
HITALÖGN BAKRÁS: \_\_\_\_\_  
NEYSLUVATN KALT: \_\_\_\_\_  
NEYSLUVATN HEITT: \_\_\_\_\_

C:\N\byggingarfulltrúi\Stóra Ármót\09\_Tekningar\6523-001\230 & 240.dwg

Lýkmynd

**EFLA**  
VERKFRÆÐISTOFA  
Sími: 412 6000 www.efla.is

**Stóra Ármót**  
Einangrunarstöð  
801 Selfoss

Lagnir  
Kerfismynd lagnagrind

TEIKNINUMER:	BLADSTÆRD:	HANNAÐ:	GHBAÁ
6523-001	A1	TEIKNAD:	GHBAÁ
282-01		YFRIFARIÐ:	
DAGS:	MELKVARÐI:	ÚTGÁFA:	
13.3.2017			A

SAMÞYGGT: \_\_\_\_\_  
Kennitala: Guðmundur Hjaltason kt. 070966-5579