



Skýringar:

Rotpró 3 hólfa ca. 3200 litra.
 Fyrsta hól sé um það bil helmingur rúmmáls.
 Rotpró skal grafa niður á frostfritt dýpi.
 Öll samskeyti séu þétt.
 Loftþræsing komi á rotpró.

 Bent er á að nota hreinsilegi sem eru lífrænar,
 það er valda rotnuninni ekki skaða.
 Haga skal niðurstetningu og frágangi
 rotþróar samkvæmt fyrirmælum
 framleiðanda. Gera skal viðeigandi ráðstafanir
 til að lækka grunnvatnsstöðu umhverfis rotþró
 og siturlögn ef með þarf.

SNÍÐ 
 SITURLÖGN
 Mkv. 1:20

BR	DAGS	BREYTING

KG HJARDARHOLT 11
 800 SELFOSSI
 Sími: 783 4180
 Netfang: kjartangardars@gmail.com

SGHUS EYRAVEGI 65
 800 SELFOSSI
 Sími: 578 3344
 Netfang: sghus@sghus.is
 Veffang: www.sghus.is

EFFORT TEIKNISTOFA 046.16 08.11.16

Eiríksbraut 7 Bláskógabyggð

Grunnmynd rotþróar
 Hliðarmynd rotþróar
 Skýringar

HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMÉR
KG	KG	14.11.2016	2016 - 11

SKRÁARNAFN SAMÞYKKT 130555-7640 TEIKNING NÚMÉR:
 Eiríksbraut 7-6 Bláskógabyggð Lagmr.dwg *Árni Árnason* **302**