



INNÞÓK VATNSLAGNA
INN Í ST.ÆRRI BÚSTAÐINN

KERFISMYND HITA- OG NEYSLUVATNSKERFIS

- A INNTAK VATNSVEITU
- B INNTAK HITAVEITU
- C AFRENNSLI HITAVEITU
- RENNSLISSTEFNA
- 1. RENNILOKI EÐA KÜLULOKI
- 2. SÍA
- 3. VATNSMÆLIR
- 4. EINSTREYMISLOKI
- 5. ÖRYGGISLOKI 6 Bar
- 6. ÞRÝSTIMÆLIR
- 7. HITAMÆLIR
- 8. TÆMING
- 9. HITASTIRÐUR UPPBLANDARI SEM HELÐUR ÓSKUÐU HITASTIG 35-55°C
- 10. MÓTÞRÝSTIJA FNARI (T.d. Danfoss AVDA20)
(STILLIST Á HÆSTU MÖGULEGU STILLINGU)
- 11. SEGULLOKI SEM LOKAR VIÐ OF HÁTT HITASTIG Í HEITUM POTTI
- 12. MISMUNAÞRÝSTIJA FNARI (T.d. Danfoss AVP20)
(STILLTUR Á LÆGSTU MÖGULEGU STILLINGU)

KERFISLÝSING:

HITAKERFI ER OFNAKERFI.

LOFTHITASTÝRINGARLOKI ER Á HVERJUM OFNI,
RA-UR UR 10 EN VIÐ ÚTIDYRAHURD ER FJVR10.

HITAMÆLAR ERU Á FRAM- OG BAKRÁS
HITAKERFIS.

KALT NEYSLUVATN ER NOTAÐ BEINT FRÁ VEITUM.
HEITT NEYSLUVATN ER BLANDAÐ MEÐ KÖLDU VATNI
TIL ÞESS AÐ NÁ ÓSKUÐU HITASTIGI (35-55°C).

BR	DAGS	BREYTING

 <p>HJARDARHOLTI 11 800 SELFOSSI SÍMI: 783 4180 NETFANG: kjartangardars@gmail.com</p>	 <p>SGHUS</p>	<p>EYRAVEGI 65 800 SELFOSSI SÍMI: 578 3344 NETFANG: sghus@sghus.is VEFFANG: www.sghus.is</p>
--	---	--

EFFORT TEIKNISTOFA 043.16 08.11.16

Eiríksbraut 7 Bláskógabyggð

Kerfismynd vatnslagna
Skýringar

HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	14.11.2016	2016 - 11
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	130555-7649	TEIKNING NÚMER
Eiríksbraut 7 Lagnir.dwg	<i>Plinnir Gunnar</i>		331