

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
 Yfirfarið
 13. júní 2017
Davíð J.
 Byggingarfulltrúi



INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR EYRI
 INNTAKSRÖR Rafveitu Ø 50 mm
 INNTAKSRÖR Síma Ø 50 mm
 LEGGJA SKAL 2x40 mm RÖR AD POTTI
 INNTAKSRÖR LEGGIST AD LÖÐARMÖRKUM
 HEIMTAUG RAFVEITU 400/230 V, 3 x 50A

Ómar Þór Baldursson - Löggiltur raflagnahönnuður - Birkigrund 6, 800 Selfoss.		Ómar Þór Baldursson Raflagnisönnfræðingur Kt. 170864-4259 sími: 482-2734 email: omar@oimmet.is		Austurhof 1a og 1b Flúðum	
Teikn. nr.	Tilvisun á teikningu	Br.	Dags.	AFSTÖÐUMYND	
Samþykkt	<i>Ómar Baldursson</i>			Hannað	Teiknað
				ÓB	ÓB
Dagsetning	Blað. nr.	Mælikvarði	Teikn. nr.		
031.05.2017	4 AF 4	1:500	03-17		