



**HÖNNUNARFORSENDUR:**

SNJÖR:	ALAGSSVÆÐI 1	2.1 kN/m²
VINDUR:	z=5.000 m	1.66 kN/m²
NOTALAG:	GÓLFPLATA Í BÜÐ	1.5 kN/m²
	GÓLFPLATA Í BLISKUR	3.0 kN/m²
EIGINYGD:	ÞAK	0.6 kN/m²
	STEYPA	25 kN/m²
	UTVEGGIR	1.0 kN/m

**GRUNDUN**

GRAFA SKAL FYRIR UNDIRSTÖÐUM  
 NIDUR Á HEILLEGAN  
 BURÐARHEFAN BÖTN, ÞAD ER KLÖPP  
 EÐA FROSTFRITT  
 EFNI MED GRÖFLEIKA SEM SVARAR TIL  
 MALAREFNIS  
 EÐA GRÓFARA, SAMBÆRILEGT EFNI LAGT  
 OFAN Á KLÖPPINA,  
 BLEYTT HEFLEGA OG ÞJAPPÐ,  
 ÞJÓPPUNIN SKAL UPFFYLLA  
 EFTIRFARANDI KRÖFUR:  
 (MÍÐAD VÍÐ PLÖTUÞRÓF):

**TIL VEBMUNAR:**

E2	> 100 MPa
E2/E1	≥ 2.5
TEKI:	LADBYKKT FJ. YFIRF.
5.0 m VIBRÓVÁLTARI	0.4 m 6
0.5 m VIBRÓPLATA	0.3 m 4
0.3 m VIBRÓPLATA	0.2 m 4

ATH. ALLIR SÖKKULVEGGIR ERU 200 mm  
 BREÐIR NEMA ANNAD SÉ MÁLSETT.  
 FRAGANGUR SÖKKULSKAUTA SÉ Í SAMBÆMI  
 VÍÐ REGUR VÍÐKÖMANDI RAFFVEITU.

TRÉVIRKI:

**HÖNNUNARLÁG:**

EIGIN NYGD ÞAKS EG=0.6 kN/M2  
 VINDUR z=ef =5.000m qref=1.66 kN/M2  
 SNJÖR ALAGSSVÆÐI 1 Sx = 1.01 kN/M2

S.k = m<sub>j</sub> x C.e x S\*  
 m<sub>j</sub> = FORMSTUÐULL HÁÐUR FORMI OG LÖGUN ÞAKS FYRIR  
 ÞAKHALLA 0-30° ER m<sub>j</sub> 0.9  
 C.e = AFFOKSSTUÐULL TEKIN SEM 0.6  
 S\* = 2.1 kN/m2 (SNJÖALAGSSVÆÐI 1)

ALMENNT:  
 ÖLL MÁL SKULU STADFEST SKV. ADALTEKNINGUM. EF  
 MISRÆMI ER SKULU ADALTEKNINGAR VERA RÁÐANDI. ÞÓ  
 BER AD LÁTA HÖNNUDI VITA AF MISRÆMI. ÖLL MÁL ERU Í  
 MILLIMETRUM NEMA ANNAD KOMI FRAM.

GÆÐAFLOKKAR - TIMBURGÆÐI  
 LIMTRÉ SKAL VERA GL32 OG BURÐARVINDUR SKULU ALMENNT  
 VERA C18 SKV. IST EN 338, NEMA ANNAD SÉ TILGREINT Á  
 TEKNINGU.  
 KROSSVIDUR SKAL VERA MINNST  
 5 LAGA GRENIKROSSVIDUR (WBP).  
 RAKASTIG Í TIMBRI VÍÐ UPSSETNINGU SKAL  
 EKKI VERA HÆRRÁ EN 15%.

KLÆÐNING ÞAKS:  
 BORDAKLÆÐNING 25x150:  
 NEGLIST Í SPERRUR MED 3 STK GN 28/75 Á HVERJUM STAD.  
 OFAN Á KLÆÐNINGU KOMI TVÓFALDUR ÞAKPAPPI AF  
 VÍÐURKENNDRI GERÐ.

VEGGJÓGNINGAR:  
 NÚMER VÍÐ VEGG VISA TIL GRUNNGERDA SBR.  
 ALLAR EINNAGAR ERU BYGGÐAR UPP MED 45x145 OG  
 KLÆDDAR 9mm KROSSVIDI. KROSSVIDUR ER NELGOUR  
 Í LIM

FÓTSTYKKI : 45x145  
 ASFALT PAPPI KOMI UNDIR FÓTSTYKKI  
 STODIR : 45x145  
 VEGGLÆGJA : 45x145

ÖLL SAMSEYTI NEGLIST MED 3 STK. GN 30/90.  
 FESTJARN, NAGLAR, BOLTAR OG SKRUFUR:  
 STALGÆÐI Í TIMBURFESTINGUM SKULU VERA A.M.K. ST37-2  
 SKV. DIN 17100.  
 ALLAR FESTINGAR SKULU VERA HEITGALVANISERADAR EÐA  
 RYDFRÍAR.  
 ÖLL FESTJARN, BOLTAR, SKRUFUR OG NAGLAR  
 Í GAGNVARID TIMBUR SKULU VERA HEITGALVANISERUD EÐA  
 RYDFRI.  
 EKKI MÁ NOTA SAMAN RYDFRÍA NAGLA  
 OG GALVANISERUD FESTJARN.

**ÚTGÁFUERLI**

UTGÁFA NÚM.	ÚTGEFID DAGS	ÚTGEFID AF	SKYRINGAR
H1	12.05.17	LL	TIL SAMÞYKKTAR

**TORUS**  
 VERKFRÆÐISIOFA

LEIFUR ÖRN LEIFSSON  
 BYGGINGARTÆKNIFRÆÐINGUR  
 K.T. 150982-4139  
 GRAFHOLAR 8, 800 SELFOSS,  
 TORUS@TORUS.IS S. 695-9289

**SUMARHÚS ÁSAKOT 2 BLÁSKÖGABYGGÐ**

BURÐARVIRKI	Mkv:
GRUNNMYNDR SÖKKLA, VEGGJA OG ÞAKS	Mkv: 1:50
SNID OG SKÝRINGAR	Mkv: 1:20
HAUNAD: LEIFUR ÖRN LEIFSSON	TEKNAÐ: LEIFUR ÖRN LEIFSSON
VERKUNUMER: 17-014	SKAÐANAFN: 17-014-200
DAGSETNING:	SAMÞYKKT:
12.05.2017	<i>Leifur Örn Leifsson</i>
	TEKNING NÚMÉR:
	200