



Á ÞESSUM KAFLA CA.5M, SKAL SETJA HLIFÐARHÓLKA YFIR FRAMMRÁSINA

HEITI RÝMIS	RÝMI NR.	STÆRD	SLAUFUR LENGD (LM)	AFKOST WATT
BILSKÚR	1	16X2MM	88	792
BILSKÚR	2	16X2MM	73	657
BILSKÚR	3	16X2MM	84	756
GEYMSLA	4	16X2MM	62	558
HERBERGI	5	16X2MM	91	819
BADHERBERGI	6	16X2MM	50	450
STOFA	7	16X2MM	73	657
STOFA	8	16X2MM	87	783
HOL	9	16X2MM	58	522
BORBSTOFA	10	16X2MM	83	747
ELDUN	11	16X2MM	91	819
ANDDYRI	12	16X2MM	50	450
HERBERGI	13	16X2MM	79	711
AFKASTA GETA	SAMTALS		968	8712

BYGGINGARHL.	STÆRD M2	U GILDI	K	WATT
GÓLF	159,1	0,28	15	1114
ÚTVEGGIR	153,4	0,27	35	1450
GLUGGAR/HURDIR	42,1	1,4/1,5	35	1960
PAK	196	0,15	35	1029
KULDABRÝR				958
SAMTALS ÞÖRF				6510

**SKÝRINGAR**

- FRAMRÁS HITALAGNA
- - - BAKRENNSLI HITALAGNA

PÍPUR Í GÓLFHITALÖGNUM, ERU PE-Xa-PÍPUR MED SÚREFNISÞÉTT EYAL-LAG, OG HITAPÓL UPP AÐ 70 GRÁÐUM OG 3 BARA ÞRÝSTING ALLT Í SAMRÆMI VIÐ DIN 4726

STÆRD PÍPA ER 16X2mm. LAGNIRNAR ERU STEYPTAR Í PLÖTU, OG FESTAR VIÐ JÁRNAGRIND MEÐ SMARTCLIP PLASTFESTINGUM SEM ERU ÞAR TIL GERÐ. GÓLFHITAPIPUR SKULU VERA Á SÉR DREIFIKISTU. BIL Á MILLI PÍPA Í GÓLFHITA SKAL VERA SEM HÉR SEGIR. FYRSTU FJÓRAR LÍNUR VIÐ ÚTVEGGI 75MM SVO 150MM EN 45-60 UNDIR INNVEGGJUMVEGGJUM. EKKI SKAL HLEYPJA HEITU VATNI INNÁ KERFIÐ FYRR EN STEYPA ER FULLÞORNÚÐ. ÞRÝSTIÞRÓFA SKAL PÍPUR SKV.DIN 4725.

GÓLFHITA ER STJÓRNAD SJÁLFVIRKT FRÁ VEGGHITANEMA FRÁ HVERJU SVÆÐI. HITA INN Á GÓLFHITA LAGNIR ER STJÓRNAD SJÁLFVIRKT OG TRYGGT ER AÐ EF HITI VERÐUR OF HÁR INN Á SLÖNGUR ER LOKAÐ FYRIR VATN AÐ GÓLFGEISLAKERFI. EINHVER HITALEIÐNI VERÐUR MILLI RÝMA UNDIR VEGGI OG TIL AÐ DRAGA ÚR ÞVÍ ER BILIÐ MILLI LAGNA UNDIR INNVEGGJUM FRÁ 45-60SM. SAMKVÆMT VARMATAPS ÚTREIKNINGUM ER HEILDARVARMATAP HÚSSINS 6236W. EN KRÓFUR BYGGINGARREGLUGERÐA ER 9034W.

ÖLL LAGNAEFNI SKULU VERA FRÁ SAMA FRAMLEIÐANDA EFNI OG VINNA SKULU AÐ ÖÐRU LEYTI VERA SAMKVÆMT GILDANDI REGLUGERÐUM.

Teiknistofan



**BÚSTJÓRABRAUT 4, 801 MIÐENGI**

Verk:	GRUNNMYND HITAKERFIS		
Hann. HV.	Teikn. HV.	Mkv. 1:50	Teikn.nr.
Samp.	Dags 30,04,2017		E-159-1708-300

188