



TRÉVIRKI:

GÆDAFLOKKAR - TIMBURGÆDI
LÍMTRÉ SKAL VERA L40 SAMKV/EMT ÍST/DS 413.
BURÐARVIÐIR SKULU VERA K18, K24, K30 SKV. ÍST/DS 413.
EFTIR ÞVI HVAD TILGREINT ER Á VINNUTEIKNINGU.
KROSSVIÐUR SKAL VERA MINNST 5 LAGA GRENICKROSSVIÐUR (WBP).
RAKASTIG Í TIMBRI VID UPPSETNINGU SKAL EKKI VERA HÆRRA EN 15%.

Útveggi: 45 x 145 Klæddur með 9 mm krossvið að utan
Stífingarveggur inni: 45x70 Klæddur með 12 mm spónarplötum
Innveggir, burðarveggir: 45 x 95 Klæddir með 12 mm spónarplötum
Sperrur: 45 x 245

FESTINGAR:
F1 og F2: FESTING EINGA VID GÓLF
ALMENNT F1 Á ÖLLUM STÖÐUM VID SÖKKUL, NEMA AD ANNAD SÉ TEKID FRAM.
F21-F26: SPERRUFESTINGAR
ALMENNT F23 Á ÖLLUM SPERRUM VID VEGG, NEMA AD ANNAD SÉ TEKID FRAM.

F1: FESTING Á VEGGJUM VID GÓLF:
1 STK 160x40x3.0x40 VINKILL, FESTUR MED 11 STK Ks 40/40
NOGLUM Í STÖÐ MED M12x160 MÚRBOLTA Í SÖKKUL.

F2: FESTING Á VEGGJUM VID GÓLF:
2x STK 160x40x3.0x40 VINKILL, FESTUR MED 2x 11 STK
Ks 40/40 NOGLUM Í STÖÐ MED 2xM12x160 MÚRBOLTA Í SÖKKUL.

F21: 90 vinkill (BMF). 2 stk. Negling: 4x6 Ks 40/40.

F21a: 90 vinkill (BMF). 1 stk. Negling: 2x6 Ks 40/40.

F21b: 105 vinkill (BMF). 2 stk. Negling: 4x8 Ks 40/40.

F22: Pakásanker (BMF) nr. 290/320, 1 stk. Negling: 2x6 Ks 40/40.

F23: Gaffalanker (BMF) nr. 290/320, 1 stk. Negling: 4x5 Ks 40/40.

F24: BMF 45x137 bitaskór, negling 40/40 Ks 2x6 og 2x4.
2x M10 boltar í gegnum 3 sperrur.

F26: Festing stöð/sperra 3 stk 30/90.

Samskeyti neglist með 3 stk. Ks 30/90 nema annað sé tekið fram. Samliggjandi stöðir neglast saman með Ks 30/90 c/c 300.

ALMENNT MÁ SJÁ FESTINGAR Á TEIKNINGU NR. 221
NEMA AD ANNAD SÉ TILGREINT.

FESTIJÁRN, NAGLAR, BOLTAR OG SKRÚFUR:
STÁLGÆDI Í TIMBURFESTINGUM SKULU VERA A.M.K. ST37-2 SKV. DIN 17100.
ALLAR FESTINGAR SKULU VERA HEITGALVANISERAÐAR EÐA RYÐFRÍAR.
ÖLL FESTIJÁRN, BOLTAR, SKRÚFUR OG NAGLAR Í GAGNVARIÐ TIMBUR SKULU VERA HEITGALVANISERAÐ EÐA RYÐFRÍ. EKKI MÁ
NOTA SAMAN RYÐFRÍA NAGLA OG GALVANISERAÐ FESTIJÁRN.

Grunnmynd útveggja
MKV. 1:50

BR	DAGS	BREYTING

KG HJARDARHOLT 11 800 SELFOSSI
 SIMI: 783 4180
 NETFANG: kjartangardars@gmail.com
 EFFORT TEIKNISTOFA 038.16 18.11.16

SGHUS EYRAVEGI 65 800 SELFOSSI
 SIMI: 578 3344
 NETFANG: sghus@sghus.is
 VEFANG: www.sghus.is

Hofsvík 9, Grímsnes og Grafningshr.
 Burðarvirki: Kvarði 1:50
 Grunnmynd útveggja
 Útveggir séðir utanfrá

HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	21.11.2016	2016-12
SKRÁARNAFN	SAMBÝKKT	1305357649	TEIKNING NÚMER
Hofsvík 9 Burðarvirki.dwg	<i>[Signature]</i>		211