



ALMENNT

Hæðir eru í m í staðbundnu hæðarkerfi
 0.00 Tákna hæð í sniðmynd
 0.00 Tákna hæð á plötu í grunnmynd
 Járnstærðir eru í mm
 Timburstærðir eru í mm
 Öll ónefnd mál eru í mm

ÁLAGSFORSENDUR

Leyft álag á grunn.....: - MN/m²
 Snjóálag.....: 3,00*μ KN/m²
 Vindálag.....: 1,66*C_{pe} KN/m²
 Notálag.....: - KN/m²
 Svignunarkröfur miðast við hús í flokki A

Skýringar:

Steinstypa í sókkulveggi: Brotbólslökkur S-250
 Sementsmagn amk. 300 kg/m
 Vatnssementstala minni en 0,55
 Loftinnihald 5-7%
 Bendistál er Ks-40s
 Undirstöður hvíla á burðarhæfri, frostöruggri fyllingu
 Mesta álag á grunn er 0,12 Mpa
 Öll ónefnd mál eru í mm, kótar í m
 Lágmarkssteypuhula á járnum í veggjum sem eru inni sé 30 mm
 Lágmarkssteypuhula á járnnum í veggjum sem eru úti sé 40 mm

Helgi Kjartansson
 Byggingatæknifræðingur MTFÍ
 kt. 030270-5419 s: 897-7623
 netf: helgikj@mmedia.is

Dags. 06.06.2017	Teikn. Nr. B-01	Mkv. 1:50 - 1:20	Skrá
Breyting dags		eðli breytingar	

Verkefni
Austurhof 1a og b Flúðum
 Sökklar
 Grunnmynd og sérmyndir

Semjökki