



Skýringar:

Hæð rafmagns-, síma-, loftnets- og hátalaratengla skal vera 20cm
 Hæð tengla eldhúsi, bílskúr, þvottahúsi og baði 110cm
 Hæð rofa 110cm
 Hæð dyrasíma 150cm
 Hæð hitanema 150cm
 Hæð veggjösa inni og úti 180cm
 Hæð veggjösa við rúm 150cm
 Hæð veggjösa við eld-þvottahúsinnréttinga 150cm
 Hæð útitengla 150cm

Skýringar og skýringar - fulltími Úppsveita bs.
 Yfirfarir
 03. júlí 2017
 Dóttir Ólafsson
 Byggingarfræðingur

Rör fyrir almennar lagnir eru 16mm
 Rör fyrir TV lagnir eru 20mm
 Almennt fyrir lögspennur er notað 1.5q
 Nota skal cat5 fyrir símalagnir
 coax fyrir loftnetslagnir.

Öll mál miðast við fullfrágengin gólf og í miðju tengistaðar.
 Nema annað sé tekið fram í teikningu.

Taka skal mið af arkitektateikningum og samræma öðrum teikningum

Handwritten signature and notes in blue ink.

Raf H. Ólafsson
 Rafverktaki

Haldór Ólafsson
 Kt: 261052-2619
 Sími 896-5789 Netfang: haldorolafs@gmail.com

Mkv.: 1:50 Blaðstærð: A2

Verkheiti:
Arnarhólsbraut 26

Verkhliuti: Smáspenna

Hönnuður: Þórir Ólafur Halldórsson
 Kennitala: 080290-2259

Yfirfarir: *Handwritten signature* Dags.: 1. júní 2017