



Skýringar:

- Hæð rafmagns-, síma-, loftnets- og hátalaratengla skal vera 20cm
- Hæð tengla eldhúsi, bílskúr, þvottahúsi og baði 110cm
- Hæð rofa 110cm
- Hæð dyrasíma 150cm
- Hæð hitanema 150cm
- Hæð veggjóna inni og úti 180cm
- Hæð veggjóna við rúm 150cm
- Hæð veggjóna við eld-þvottahúsinnréttinga 150cm
- Hæð útitengla 150cm

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 03. júlí 2017
[Signature]
 Byggingarfulltrúi

- Rör fyrir almennar lagnir eru 16mm
- Rör fyrir TV lagnir eru 20mm
- Almennt fyrir lágspennur er notað 1.5q
- Nota skal cat5 fyrir símalagnir
- koax fyrir loftnetslagnir.

Öll mál miðast við fullfrágengin gólf og í miðju tengistaðar.
 Nema annað sé tekið fram í teikningu.

Taka skal mið af arkitektateikningum og samræma öðrum teikningum

Höfn 573
[Signature]

Raf H. Ólafsson
 Rafverktaki

Haldór Ólafsson
 Kt: 261052-2619
 Sími 898-5789 Netfang: haldorolafs@gmail.com

Mkv: 1:50 Bláðastærð: A2

Verkheiti:
Aarnahólsbraut 26 1988
 Verkhliuti: Lágspenna

Hönnuður: Þórir Ólafur Halldórsson
 Kennitala: 080290-2259
 Yfirfarið: *[Signature]* Dags: 1 júní 2017