

KERFISMYND HITA– OG NEYSLUVATNSKERFIS

A INNTAK VATNSVEITU
B INNTAK HITAVEITU
C AFRENNSLI HITAVEITU
▶ RENNSLISSTEFNA
1. RENNILOKI EÐA KÚLULOKI
2. SÍA
3. VATNSMÆLIR
4. EINSTREYMISLOKI
5. ÖRYGGISLOKI 6 Bar
6. ÞRÝSTIMÆLIR
7. HITAMÆLIR
8. TÆMING
9. HITASTÍRÐUR UPPBLANDARI SEM HELDUR ÓSKUÐU HITASTIG 35-55°C
10. MÓTÞRÝSTIJAFNARI (T.d. Danfoss AVDA20) (STILLIST Á HÆSTU MÖGULEGU STILLINGU)
11. SEGULLOKI SEM LOKAR VIÐ OF HÁTT HITASTIG Í HEITUM POTTI
12. MISMUNAÞRÝSTIJAFNARI (T.d. Danfoss AVP20) (STILLTUR Á LÆGSTU MÖGULEGU STILLINGU)

KERFISLÝSING:

HITAKERFI ER OFNAKERFI.

LOFTHITASTÝRINGARLOKI ER Á HVERJUM OFNI, RA-UR UR 10 EN VIÐ ÚTIDYRAHURÐ ER FJVR10.

HITAMÆLAR ERU Á FRAM- OG BAKRÁS HITAKERFIS.

KALT NEYSLUVATN ER NOTAÐ BEINT FRÁ VEITUM. HEITT NEYSLUVATN ER BLANDAÐ MEÐ KÖLDU VATNI TIL ÞESS AÐ NÁ ÓSKUÐU HITASTIGI (35-55°C).

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
30. júní 2017
Byggingarfulltrúi

BR	DAGS	BREYTING

HÖNNUN
HJARÐARHOLTI 11
800 SELFOSSI
SÍMI: 783 4180
NETFANG: kjartangardars@gmail.com

SGHUS
EYRAVEGI 65
800 SELFOSSI
SÍMI: 578 3344
NETFANG: sghus@sghus.is
VEFFANG: www.sghus.is

EFFORT TEIKNISTOFA 043.16 08.11.16

Eiríksbraut 7 Bláskógabyggð

Kerfismynd vatnslagna
Skýringar

2066

HANNAÐ:	TEIKNAÐ	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	14.11.2016	2016 - 11
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT		TEIKNING NÚMER:
Eiriksbraut 7 Lagnir.dwg	130555-7649		331