



ÚTLIT SUDAUSTUR
1:50



ÚTLIT NORDAUSTUR
1:50

BYGGINGALÝSING.

Byggingarlýsing fyrir Mosaskyggfir 12, Úthlíð:

Sumarhús Mosaskyggfir 12, Úthlíð Biskupstungum.
Landnúmer 224481, Fastanúmer 236-0091,
Staðgreinir 8721-1-88750120

Stærð húss: 1xxx m2 og xxxxx m3

Á afstöðumynd er sýndur 5 x 6 m reitur fyrir 30 m2 áhaldageymslu við veg sem sótt verður um síðar.

Sökkjar og gólfplata eru steinsteypt. Ofan á sökkla kemur staðbyggt timburhús á einni hæð. Einangrun undir botnplötu er 100mm plastslanngrun.

Útveggir verða úr 45mm x 145mm stöðum. Utan á stoðir klæðist 9mm krossvöð. Útveggir klæðast með standardi zinkklæðingu. Áð innanverðu kemur rakavarnarlag og 45mm afreitingargrind sem klæðist með 13mm gíflötu.

Pak er timburpak klætt með 2-földum ásoðnum þakpappa.

Innveggir eru úr blikkstöðum sem klæðast með 13mm gíflötu+ 9 mm krossvöð, sitt hvoru megin.

Hús og verönd eru hituð með gólfhita. Gólfhitalagnir eru ísteyptar í ásteyplag ofan á botnplötu.

Gluggar eru álklaðdir trégluggar með tvöföldu K-gleri.

Einangrun er 145 mm steinullareinangrun í útveggjum, 100 mm polysterin undir gólf og 220 mm þakull með áfastri vindvörn, í þaki. Steinull í þaki skal haldið með 2mm stálvir c/c300.

Í öll blautrymi komi niðurfall.

Litr húss:
Útveggir: Ljós áferð
Gluggar: Dökkgráir
Úthúðir: Dökkgráir

Brunalýsing:
Allar klæðingar amk. í flokki 2.

Í húsið komi handslökkvitæki af víðurkenndri gerð, reykisynjarar í svefnerbergi og alrymi.

Þam gildi rakaserru sé a.m.k 500.
Þam gildi vindvarnarlags sé ekki meira en 20.

Öll lokuð rými verða loftræst.

VARMATAPSÚTREIKNINGAR

NÝBYGGINGIN ÞARF AÐ UPPFYLLA KROFUR BYGGINGAREGLUGERÐAR UM KÖLNUNARTÖLUR, U-GILDI:

Ti ≥ 18°C	KRAFA	REIKNAD
ÞAK	0,20	0,20
ÚTVEGGUR	0,30	0,28
GÓLF Á FYLLINGU	0,30	0,28
GLUGGAR	2,0	1,55
HURÐIR	3,0	1,28
ÚTVEGGIR, VEGIÐ MEDALTAL	0,85	0,51

BREYTT

HEITI VERKS:
MOSASKYGGFIR 12

ÚTHLÍÐ, BLÁSKÓGABYGGÐ

HEITI TEIKNINGAR:
ÚTLIT

2111

DAGR: 2016.01.06	MAÑNAD: JL, KÁ	VIÐR: JL	TEIKNAD: HB
VERURD:	KVARE: 1:50		

UNGB. EMIL UNDR. ARKITEKT: FAX: 050907-3220
BYGGINGARFRÁH. UNDR. FAX: 140205-4300

UNGB. EMIL UNDR. ARKITEKT: FAX: 050907-3220
BYGGINGARFRÁH. UNDR. FAX: 140205-4300

ALARK arkitektar ehf.

201 KÖRFUR
Sími: 534 8800
Fak: 534 8810
www.alark.is

A 205