



BYGGINGALÝSING.

Byggingarlýsing fyrir Mosaskyggfir 12, Úthlíð:

Sumarhús Mosaskyggfir 12, Úthlíð Biskupstungum.
 Landnúmer 224481, Fastanúmer 236-0091,
 Staðgreinir 8721-1-88750120

Stærð húss: 1xxx m2 og xxxx m3

A afstöðurnynd er sýndur 5 x 6 m reitur fyrir 30 m2 áhaldageymslu við veg sem sött verður um síðar.

Sökkjar og gólfplata eru steinsteipt. Ofan á sökkla kemur staðbyggt timburhús á einni hæð. Einangrun undir botnplötu er 100mm plasteinangrun.

Útveggir verða úr 45mm x 145mm stöðum. Utan á stöðir klæðist 9mm krossvíður. Útveggir klæðast með standandi zínklæðingu. Að innanverðu kemur rakavarnarlag og 45mm afreitingargrind sem klæðist með 13mm gíspötum.

Þak er timburþak klætt með 2-földum ásoðnum þakpappa.

Innveggir eru úr blíkistöðum sem klæðast með 13mm gíspötum+ 9 mm krossvíð, sítt hvoru megin. Hús og vernd eru hituð með gólhlita. Gólhlitalingur er ísteyptur í ásteyplag ofan á botnplötu.

Gluggar eru álklaðdir trégluggar með tvöföldu K-gleri.

Einangrun er 145 mm steinullareinangrun í útveggjum, 100 mm polysterin undir gólf og 220 mm þakull með áfastri vindvörn, í þaki. Steinull í þaki skal haldið með 2mm stálvir c/c300.

Í öll blautrymi komi niðurfali.

Litr húss:

Útveggir: Ljós áferð
 Gluggar: Dokkgrár
 Úthurðir: Dokkgrár

Brunalýsing:

Allar klæðningar amk. í flokki 2.

Í húsið komi handslökkvitæki af víðurkenndri gerð, reyksýsnjarar í svefnherbergi og alrymi.

Þam gildi rakasjerru sé a.m.k 500
 Þam gildi vindvarnarlags sé ekki meira en 20

Öll lokuð rými verða loftræst.

VARMATAPSÚTREIKNINGAR

NYBYGGINGIN ÞARF AD UPPFYLLA KRÖFUR
 BYGGINGAREGLUGERÐAR UM KÖLNUNARTÖLUR, U-GILDI:

	KRAFA	REIKNAD
Ti ≥ 18°C		
ÞAK	0,20	0,20
ÚTVEGGUR	0,30	0,28
GÓLF Á FYLLINGU	0,30	0,28
GLUGGAR	2,0	1,55
HURÐIR	3,0	1,28
ÚTVEGGIR, VEGIÐ MEDALTAL	0,85	0,51

BREYTT

HEITI VERKS:
MOSASKYGGFIR 12
ÚTHLÍÐ, BLÁSKÓGABYGGÐ

HEITI TEIKNINGAR:
 GRUNNMÝND
 ÞAKS

DAGS: 2016.01.06
 HANNAÐ: JL, KÁ
 VERR: JL
 TEIKNAD: HB

VERKUR: 2016.01.06
 KVARÐI: 1:50

2119

ALARK
 arkitektar ehf.

SALEVED: IS
 201 HÖFNAÐ
 ÖM: 534 8800
 FAX: 534 8818
 HT: 501 933-2409
 sk@alark.is
 www.alark.is

A 201

GRUNNMÝND ÞAKS
 1:50