

**SKÝRINGAR:**

**ÚTVEGGJAGRIND:**

STOÐIR 50X125 MM. c/c 60 CM. LAUSHOLT 50X125 MM. GRIND KLÆDD AÐ UTAN MEÐ 9 MM. VATNSH KROSSVIÐ, NEGLING Á KROSSVIÐ 2 1/2" GALV. c/c 15 CM. Í STOÐIR, LAUSHOLT, YFIR OG UNDIRSTYKKI GRINDAR. EINANGRUN Í GRIND SÉ 125 MM. STEINULL. INNAN Á GRIND SÉ KLÆTT MEÐ 0,20 MM. ÞOLPLASTI OG ÞESS GÆTT AÐ ÞÉTTA ÖLL SAMSEYTI.  
 YFIR ÞOLPLAST SKAL KLÆÐA MEÐ 35X35 MM. LISTUM UNDIR VEGGJAKLÆÐNINGU SEM ER T.D. 12 MM. PANILL. Í ÞVÍ BILI SEM MYNDAST MILLI ÞOLPLASTS OG KLÆÐNINGAR SKAL RAFLÖGN, VATNSLÖGN OG HITALÖGN LIGGJA OG ÞESS VANDLEGA GÆTT AÐ SKEMMA EKKI PLASTDÚK. YSTA KLÆÐNING 20 MM. VATNS- KLÆÐNING, FÚAVERJA SKAL YSTU KLÆÐNINGU MEÐ C-TOX, SADOVC 35 EÐA ÖÐRU JAFN GÖÐU FÚAVARNAREFNI (EIN YFIRFERÐ) GÓLF SJÁ SÉRTEIKNINGU AF GÓLFI.  
 LAUSHOLT SKULU SKÁNEGLD Í STOÐIR M. 3 STK. 4" GALV. FESTING STOÐA VIÐ REIMSTYKKI OG FÓTSTYKKI SJÁ SNIDMYNDIR. GLUGGAR SKULU FESTIR Í GRIND MEÐ FRÖNSKUM SKRÚFUM 10 x 80 c/c 50 CM. Í HLIÐARSTYKKI GLUGGA. AÐ ÖÐRU LEYTI VÍSAST Í SÉRTEIKNINGAR ARKITEKTS.

**GLUGGASTÆRÐIR ATHUGIST ÁÐUR EN GRIND ER SMÍÐUÐ**


Reimstykki hliða 2 x 50x125

Stoðir og lausholt 50x125

Reimstykki gafla 50x125

Allur saumur og stálfestingar skulu galvaniseraðar.

Sjá nánar sérteikningar arkitekts

<b>Gestahús</b> Kilhraunsvegur 52	
Grindarteikning Stækkun húss	
 Jóhannes Pétursson Kt. 010448-3959 Sí. 567-5107 Sigurður Sigurðsson Kt. 010448-3959 Sí. 566-6613	
Hannað: JP	Dagsetning: 25.03.17
Teknað: JP	MKV: 1:50
Rannþykkt:	Nr. teikningar: GRI-01