



### SKÝRINGAR SÖKKLAR:

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAD MAX. 4 KG/CM<sup>2</sup>-  
 KLÖPP EÐA MÓHELLA, KOMI ANNAD Í LJÓS SKAL  
 ENDURSKOÐA SÖKKULBREIDDIR, FYLLA SKAL Í  
 GRUNN MEÐ HRAUNFYLLINGU EÐA MOLDARLAUSRI  
 MÖL, ÞJAPA HANA Í 30 CM ÞYKKUM LÖGUM OG VÆTA  
 HVERT LAG ÁÐUR EN ÞJÖPPUN HEFST, NOTA SKAL  
 TITRARA-ÞJÖPPU. FYLLA SKAL SAMTÍMIS UTAN OG  
 INNAN VIÐ SÖKKLA. STEYPA Í SÖKKLUM SÉ S-200  
 SKV. Í ST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI  
 OG TITRA STEYPU.

EINANGRUN UNDIR PLÖTU OG 50 CM NIÐUR MEÐ SÖKKULVEGGJUM  
 SÉ 75 MM. FRAUÐPLAST RÚMÞYNGD 25 KG/M<sup>3</sup>. EÐA ANNAD JAFN GOTT  
 EINANGRUNAREFNI.

NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AÐ FINNA Á SÉRTEIKNINGUM.  
 GENGIÐ SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM  
 RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á  
 LEIÐBEININGABLAÐI 83.4.0100. EF SÖKKULVEGGIR  
 ERU HÆRRI EN 170 CM. SKAL AUK JÁRNA Í EÐRI OG  
 NEDRI BRÚN KOMA EINFÖLD JÁRNAGRIND Í MIÐJAN  
 SÖKKULVEGG K - 10 c/c 20 cm. LÓÐRÉTT OG LÁRÉTT.

SJÁ SNIÐMYNDIR Á BLÖÐUM SN-01 OG SN-02

### SKÝRINGAR:

ÞAK SÉ KLÆTT MEÐ 25x150 NEGLT Í HVERJA SPERRU MEÐ 3 STK. 3"  
 GALV. NEMA VIÐ GAFLA OG 4 NEDSTU BORD ÞAR NEGLIST MEÐ  
 4 STK. 3" GALV. Í HVERJA SPERRU. OFAN Á TIMBURKLÆÐNINGU  
 KOMI ASFALTPAPPI OG BÁRUJÁRN EÐA BÁRUSTÁL. NEGLA SKAL  
 ÞAKJÁRN MEÐ SNÚNUM ÞAKSAUM EÐA KAMBSAUM.  
 ÞAKJÁRN SKAL NEGLA Á EFTIRFARANDI HÁTT. NEDSTA NAGLARÖÐ  
 SÉ 10 CM. OFAN VIÐ NEDRI BRÚN, NEGLT Í ADRAHVERJA BÁRU  
 NÆSTA RÖÐ SKAL VERA 10 CM. OFAR OG NEGLT Í ADRA HVERJA  
 BÁRU. NÆSTU 2 RÖÐIR SÉU MEÐ 60 CM. MILLIBILI NEGLT Í ADRA  
 HVERJA BÁRU. ÚR ÞVÍ SÉ MEST 70 CM. MILLI NAGLARADA NEGLT Í  
 ADRA HVERJA BÁRU Í PLÖTUKANNT MILLI NAGLARADA SKAL  
 NEGLA EINN NAGLA. GÆTA SKAL ÞESS AÐ NAGLAR LENDI Í  
 BORDAKLÆÐNINGU EN EKKI Á MILLI BORDA. EF NOTUÐ ER ÖNNUR  
 GERÐ ÞAKSTÁLS SKAL ENDURSKOÐA NEGLINGU. SKAL ÞESS GÆTT  
 AÐ AMK. VERÐI 15 STK. ÞAKSAUMUR Á HVERN FERMETER ÞAKS.

### MERKINGAR

- S merkir sperra 50x225 negld með 5" galv 1 stk. í hverja stoð og c/c 70 cm. í reimstykki grindar
- SP merkir sperra 50x225
- GI merkir galv. Gatagirði 32x1,5 neglt ofaná sperra 2 stk. Kams. 40/60 í hverja sperra
- T merkir togband 50x150
- SS merkir sperra 50x225 stóiuð ofaná 25x150 klæðnyngu eldra þaks

Gestahús  
 Kílhraunvegur 52

Grunnmyndir  
 Undirstöður og þak  
 Stækkun húss

**ABS**  
 -teiknistofa-

Jóhannes Pétursson  
 K. 016448-3959  
 S. 567-5167  
 Sigurður Sigurðsson  
 K. 016448-3959  
 S. 566-0613

Hamahl: JP Dagsetning: 25.03.17  
 Teknað: JP MHO: 1:50  
 Samþykkt: N. teikningar: Sp-01