

GRUNNMYND

mkv:1:50

SKÝRINGAR:

MERKINGAR:

- LEIÐSLA FYRIR KALT NEYSLUVATN
- LEIÐSLA FYRIR HEITT NEYSLUVATN
- RENNILOKI
- BLÖNDUNARLOKI
- EINSTREYMISLOKI
- ÞRÝSTIJAFNARI
- SÍA
- TÆMING
- LOFTPÚÐI
- TÖPPUNARSTAÐUR F. HEITT OG KALT NEYSLUVATN
- LOFTTÆMING
- HITAMÆLIR
- HITANEMI
- ÞRÝSTINGSMÆLIR
- ÞRÝSTINGSNEMI
- TÆMING

PU	PÍPA UPP (Í RENNSLISSTEFNU AÐ TÆKJUM)
PN	PÍPA NIÐUR (Í RENNSLISSTEFNU AÐ TÆKJUM)
ÍV	PÍPA INNÍ VEGG
ÁV	PÍPA Á VEGG
ÍG	PÍPA Í GÓLFI
HL	HANDLAUG
VS	VATNSSALERNI
SB	STEYPIBAÐ
EV	ELDHÚSVASKUR
SV	SKOLVASKUR
RV	RÆSTIVASKUR
UÞ	UPPÞVOTTAVÉL
BS	BRUNASLANGA
SK	SLÖNGUKRANI

VATNSLAGNIR:

ÖLL RÖR Í NEYSLUVATNSLÖGN UNDIR PLÖTU SKULU VERA PEX (KROSSBUNDIÐ HD POLYETHYLEN) Í SVEIGJANLEGU PE (POLYETHYLEN) FÓÐURRÖRI.
VATNSRÖRIN SKULU ÞOLA 90°C SAMFELLT VIÐ 1 MPa VINNUÞRÝSTING.
TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFZINKUNARÞOLNU MESSING.

Á ALLAR BEYGJUR UPP ÚR PLÖTU SKAL SETJA ÞAR TIL GERÐ BEYGJUMÁT.

LAGNIR FYRIR KALT NEYSLUVATN SKULU VERA UNDIR EINANGRUN Í PLÖTU.
LAGNIR FYRIR HEITT NEYSLUVATN SKULU VERA YFIR EINANGRUN Í PLÖTU

ALLAR LAGNIR Í MILLIVEGGJUM SKULU VERA PEX (KROSSBUNDIÐ HD POLYETHYLEN) Í SVEIGJANLEGU PE (POLYETHYLEN) FÓÐURRÖRI.
TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFZINKUNARÞOLNU MESSING.

BIL MILLI FESTINGA SÉ SAMKV. ÍST-67 OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA.

ALLAR LEIÐSLUR Í NEYSLUVATNSLÖGN AÐRAR EN LEIÐSLUR Í FÓÐURRÖRUM SKULU EINANGRAST.
ÞYKKT EINANGRUNAR:
15 - 28 mm LEIÐSLUR: 20 mm

KERFIÐ SKAL ÞOLA 0,6 MPa VINNUÞRÝSTING OG PRÓFAST MEÐ 1,0 MPa ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI ÍST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR

ÓNEFNDAR TENGILEIÐSLUR AÐ TÆKJUM ERU 15 mm

0 1000 2000 3000 4000 5000 mm

1:50 (Í A2)

TENGIGRIND



TÆKJALISTI (TENGIGRIND)

1) VARMADÆLA MEÐ NEYSLUVATNSGEYMI
AFKÖST min: 3 kW
STÆRÐ min: 300 l
2) ÖRYGGISLOKI
OPNUNARÞRÝSTINGUR: 0,6 MPa
3) BLÖNDUNARLOKI
STILLING: 55°C
4) ÞRÝSTIJAFNARI
KRAFA: ÞRÝSTINGUR EFTIR LOKA HÁMARK 600 kPa
(ER SENNILEGA SJALDGÆFUR Í FLÓA OG SKEIÐUM)

0 1000 2000 3000 4000 5000 mm

1:50 (Í A2)

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
05. júní 2019
Byggingarfulltrúi

HEIMA ER BEZT....

2152-19

ÚTGÁFUFERILL					
ÚTG.	DAGS.	SKÝRINGAR	HANN.	YFIRF.	SAMÞ.
B1	25.02.19	BYGGINGARTEIKNING	GL		

UNDIRSKRIFT HÖNNUÐAR: KT: 290871-3799

REYKJAHLÍÐ, FLÓA OG GNÚPV.
SPILDA 5 - SUMARHÚS

HEITI TEIKNINGAR
PÍPULAGNIR:
NEYSLUVATNSLAGNIR
GRUNNMYND OG SKÝRINGAR

VERKNÚMER	TÖLVUSKRÁ	TEIKNINGANÚMER
2019-1	XXX.dwg	P1002
MÆLIKVARÐI 1:50	B1	