Snið
B 1:20



Öll samskeyti festast
2. stk ø 10 mm x 160mm
boltum með skinnum báðum megin
eða 4 stálskrúfum 6 x 120 mm

Snið
A 1:20



Samskeyti festast 2.
stk ø 12 mm x 160 mm
boltum með ø 36 mm
skinnum báðum megin

Samskeyti festast
4. stk ø 10 mm x 160 mm
boltum með skinnum báðum megin
eða 6 stálskrúfum 6 x 120 mm

Snið
C 1:20



Samskeyti festast með 2. stk
ø 12 mm x 160 mm
boltum með ø 36 mm skinnum
báðum megin

Úrtak fyrir 45 x 45 mm timburlista

Snið
D 1:20



Gataband 2x25
simpson vnr. 27252
eða sambærilegt .
Fest að lámarki með 7
4x60 kambsaum eða
5x40 skrúfum báðum
megin í dregaranum

Boltast
með ø
12mm
x160mm
bolta og ø
36 mm
skinnum
báðum
megin.

Snið
E 1:20



Lóðréttir listar (afréttigrind) 34 x 45 mm skrúfað með
5 x 100 mm stálskrúfum c/c 200 mm í gaflstoðir

Tekið 45 mm úr gaflstoðaendum og skrúfuð saman með
2 x 6 mm x 150 mm, gengið frá því eins við sperru.
Lausholt líka skrúfuð í stoðir með 2 x 6 mm x 120 mm

22 mm gólfnóvapan

Auka gólfbitar 45 x 195 í hvert bil leggjast ofan á krossvið +
12 mm krossviðskubba ofan á dregara





Innan á gaflstoðir skal skrúfa lóðrétta timburlista (afréttigrind)
34 x 45 mm með 5 x 100 mm stálskrúfum c/c 200 mm



Snið A-A

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
22 MAI 2017
Byggingarfulltrúi

Magnús H. Ólafsson arkitekt FAÍ kt.: 150550-4759 er aðalhönnuður og jafnframt hönnunarstjóri skv. gr. nr.: 24 í lögum nr. 160 frá 2010.
Netfang: mark@isholf.is

Hólavegur 17, Bláskógabyggð - Mhl 01
Fristundarhús úr timbri - Landnr.: 225137
Vesturhlið, sniðmyndir, sérteikningar og festingar

Teikningategund: Burðarþolsteikning	Vigun í aðaluppdrátt: SUM-16-30		1.02		A
Staðgreinir: 8721-3-14110170	Land.nr.: 225137	Mhl: 01	Verk.nr.: SUM-16-30		
Hannað: MHÓI/ÓHJ	Teiknað: GIM		Teikn.nr.: 6.03	Útgáfa: A	
Kvarði: 1:20 og 1:50 A2	Dags.: 22. mai 2017		Breyting:		
Aðalhönnuður: Magnús H. Ólafsson	Kennitala: 150550-4759		Undirritun aðalhönnuðar:		

MarkSTOFA ehf
Merkigerði 18, 300 Akranes - s: 4314210 8932002
Aðalsteinn Kristjánsson
Byggingatæknifræðingur
kt. 260448-2539

Undirritun:

1267