BYGGINGAFULLTRÚI

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
20 JÚLÍ 2017
Stefán Sturla
FR. Byggingarfulltrúi

TAFLA TA.0 - 3N 400/230V 50Hz

TN-C-S KERFI

HEIMTAUG NEYSLUVEITU
3 PEN-50 HZ 400/230 VOLT

8 RAÐTENGI
SJÁ TTS T11

Wh
3f

3x10q

3x10q

MÆLISKASSI STAÐSETTUR UTANHÚSS
SJÁ TÆKNILEGA TENGISKILMÁLA: T11

032-4x10q

KALT VATN

10q

10q

JARÐSKAUTSTEINN SETTUR EF ÞÖRF ER Á

PE

TAFLA TA.1

TN-C-S KERFI

SKÝRINGAR:
TÖFLUNÚMER
LEKAROFI NÚMER
Q GREIN NÚMER
ALLIR VARROFAR
GERÐ B

3
50A
63A

F1
3

N 4x63A
<=30mA

3x10q

N

TA1.F1.01	1 10A	o16 mm-3 x 1,5 q		Ljós 3 herbergi
TA1.F1.02	1 10A	o16 mm-3 x 1,5 q		Ljós gangur bað
TA1.F1.03	1 10A	o16 mm-3 x 1,5 q	a	Ljós alrými
TA1.F1.04	1 10A	o25+16 mm-3 x 1,5 q		Ljós útigeymsla
TA1.F1.05	1 25A	o20 mm-3 x 4 q		Tengill eldavél
TA1.1F.06	1 16A	o16 mm-3 x 2,5 q		Tengill uppþvottavél
TA1.F1.07	1 13A	o16 mm-3 x 2,5 q		Eldhúsborðtenglar
TA1.F1.08	1 13A	o16 mm-3 x 2,5 q		Tengill örbylgjuofn
TA1.F109	1 13A	o16 mm-3 x 2,5 q		Tengla ísskápur
TA1.F1.10	1 16A	o16 mm-3 x 2,5 q		Tengill þvottavél
TA1.F1.11	1 16A	o16 mm-3 x 2,5 q		Tengill þurrkari
TA1.F1.12	1 10A	o16 mm-3 x 1,5 q		Tenglar í töflu TS.1
TA1.F1.13	1 10A	o16 mm-3 x 1,5 q		Lampar á húsi
				ROFAR í töflu a b
		o25 mm-JARÐSTR. 3 x 2,5 q		STÓLPALAMPAR a
		o20 mm-NYM 3 x 1,5 q		LAMPAR Á GRINDVERKI b

Sólúr

2

EINLÍNUMYNDIR TA.0 OG TA.1 FRAMHALD Á NÆSTA BLAÐI

Aðalhönnuður Magnús H Ólafsson arkitekt
Kennitala: 150550 4759

Br.	Dags.	Breyting	Br.	Sþ.

Rimalönd IV, Lóð nr. 1, Bööm.st.
Land nr. 173752 Mhl. 01

RAFLAGNIR
EINLÍNUMYND T.A0 OG TA.1

Ljóstækni ehf
BYKO

RAFLAGNATEIKNINGAR
Magnús Sigurodsson rafmagnstæknifr.
Löggildur raflagnahönnuður, Sóltúni 28,
105 Reykjavík. Kt. 011241 7519,
Tp: mgs@ljostækni.is Sími: 896 0559

Hannað:	Teiknað:	Yfirfarið:
MS	MS	MS

Samþykkt: Kt.: 011241 7519

Tölvuskrá: Doc\drif-LT\2017\BYKO-Rammah\Rimalönd

Mkv. | Blaðstærð: A2

Dags. 30.05.2017 | Nr: LT230517 Bl. R 5/6

283