



GRUNNMYND ÞAKS, 1:50

**SKÝRINGAR:**

**VEGGJAGRINDUR ERU EININGAR SEM ERU SETTAR SAMAN Á STAÐNUM.**

BURÐARVIÐIR:  
 NOTA SKAL STYRKLEIKAFLOKKAÐ TIMBUR Í FLOKKI C24 EÐA BETRA, Í ALLT BURÐARVIRKI ÚR TIMBRI. LÍMTRÉ SKAL VERA GL-28c EÐA BETRA.  
 VEGGJAGRINDUR ERU ÚR 45x145 AÐ MEÐALTALI. Í HORN Á ÖLLUM OPUM KEMUR VINKILL BMF 90 ÁN STYRKINGAR. VIÐ HLIÐ GLUGGA/HURÐA-OPS KOMA 2.STK STÖÐIR. VEGGSTÖÐIR FESTAST VIÐ VEGGREIMAR MEÐ VINKLI BMF 90 M.STYRK, NEGLING ER 2x5stk. 40/40 KAMBS. NEMA NNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGUM.

UTAN Á VEGGJAGRIND KOMI 9MM KROSSVIÐUR SEM NEGLIST VIÐ STÖÐIR MEÐ 2" KAMBSAUM  $c/c150$ . KROSSVIÐUR LEGGIST Í LÍM. PAM GILDI KROSSVIÐAR SKAL VERA LÆGRA EN 20.

MILLI TIMBURS OG STEINS SKAL SETJA ASFALT PAPPA OG UNDIR PAPPA KEMUR 30x20 TJÖRUBORÐI.

ÞAKSPERRUR ERU 45x245 C600 AÐ JAFNAÐI NEMA ANNAD KOMI FRAM. ÞAKSPERRUM ER FEST VIÐ VEGGREIM MEÐ SKRÚFUM OG 2stk. BMF-105 MEÐ STYRKINGU. NEGLING ER 2x5stk. 50/50 KAMBSAUMUR.  
 OFAN Á SPERRUR KOMA LEKTUR 45x58 C600 Á FLATINN. FEST MEÐ 2stk. 6 / 95 SKRÚFUM PR SAMSKEYTI.  
 ÞAK HEILKÆÐIST MEÐ GRENIKROSSVIÐ 18mm. NEGLING ER SKOTNAGLAR 2 1/2" GALV. MEÐ LÍMI C200 Í HVERJA SPERRU. OFAN Á KLÆDNINGU KEMUR ÞAKPAPPI.

EFSTA LAG ÞAKKLÆDNINGAR ER ÞAKPAPPI (sbr TEIKN ARKIT.)

BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA OG SAMSKEYTI. EFNI SKAL VERA HÚSPURRT, BEINT OG LAUST VIÐ STÓRA KVISTI OG SPRUNGUR. FÚAVÖRN SKAL BERA Á Í TVEIMUR UMFERÐUM OG ÞESS GÆTT AD TIMBRIÐ SÉ EKKI BLAUTT. EKKI MÁ SAGA Í SPERRUR EÐA SKERÐA Á NOKKURN HÁTT. BERA SKAL BLÝMENUU (EÐA SAMBÆRILEGT) Á ALLAR STÁLFESTINGAR.

**EFNISGÆÐI STÁLFESTINGAR:**

EFTIRFARANDI GILDIR, NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM:  
 STÁLVIRKI SKV. EN 10025  
 ALLT STÁL ER Fe 360 (S235)  
 BOLTAR SKV. DIN 931 8.8  
 SKINNUR UNDIR RÆR SKV. DIN 126C  
 RÆR SKV. DIN 934 - 8  
 BOLTAR, RÆR OG SKINNUR SKULU VERA HEITGALVANHÚÐUÐ  
 UM YFIRBORÐSMÉÐHÖNDLUN STÁLVIRKIS ER VÍSAD Í VERKLÝSINGU.

ÞEIR EINIR MEGA FRAMKVÆMA SUÐUVINNU, SEM HAFNA TIL ÞESS TILSKILIN RÉTTINDI FRÁ IÐNTÆKNISTOFNUN ÍSLANDS.  
 MINNSTA LEYFILEGA KVERKSUDA ER 4 mm OG SUÐUEFNI SKAL VERA A.M.K. JAFNGOTT OG EFNI ÞESS STÁLS SEM VERIÐ ER AÐ SJÓÐA SAMAN, BÆÐI HVAD VARÐAR STYRK OG SEIGLU.  
 Suður og samsetningar eru skv. EC3

VHÁ Verkfræðistofa ehf. 2254-19  
 Síðumúli 13, 108 Reykjavík  
 Sími: 534-8815 897-8132  
 e-mail: haukur@vha.is  
 Heimasíða: www.vha.is  
 Kennitala: 560600-3050

Hannað H.Á. Teiknað H.Á. Samþykkt: *Dr. Halldór* Kennitala 110383-5339

**GRÝLUHRAUN 10**  
 GRÍMSNESI

BURÐARVIRKI  
 GRUNNMYND ÞAKS  
 SKÝRINGAR

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 2-1.1 Verk nr. 18-036

Áritun samræmingarhönnuðar / hönnunarstjóra: Útgáfa Dags. MÁÍ 18