

Almennar skýringar

Búnaður á lagnastiga er merktur með ts

Búnaður í tenglarennu er merktur með tr

Búnaður ofan loftis er merktur með ol

Öll mál eru frá fullfrágengnu gólf og í miðja dós eða úr mörri dós í miðja dós eða í fullfrágenginn vegg

Þar sem pípur eru lagðar hlöð við hlöð í loftum eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 10mm bil á milli röra þannig að steypa geti auðveldlega runnið niður á milli

Til snertispennumarar skal nota núllun og lekastraumsrohvörn

Málmhluta lagna, tækja, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega

Málstraumur rofa skal vera minnst 10A og lengja 16A

Jarðbinda skal pipuferfi fyrir heita- og kalda vatnslögn

Skila skal mælingu af jarðbindingunni og skal hún uppfylla kröfur orkuveitu

Öll táknu eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum

Allar smáspennulagnir eru ø20mm plastpípur

Nema annað sé tekið fram

Teikniflokkar

- 0- **Almennt**
- 1 Forsíða
- 2 Skýringar
- 3 Aftastöðmynd, sökkuleikaut og inntök

- 1- **Lagnaleiðir**
- 1 Lagnir
- 2 Lagnaleiðir
- 3 Uppsteypa

- 2- **Lágspenna**
- 1 Einlinumyndir
- 2 Lágspenna
- 3 Lágspenna lampar
- 4 Lág- og smáspenna
- 5 Loftfræstikerfi
- 6 Sundlaugarkerfi

- 9 Kerfismyndir

- 3- **Smáspenna**
- 1 Fjarskiptakerfi
- 2 Brunakerfi
- 3 Aðgangs- og öryggiskerfi
- 4 Myndavélakerfi
- 5 Hljóð- og myndkerfi
- 6 Sundlaugarkerfi
- 7 Ljósastýrikerfi



























- 9 Kerfismyndir

- 4- **Sérmyndir**
- 1 Lampaplan
- 2 Snjó og dellir
- 3 Ásýndir
- 4 Þrívíddarmyndir

Lagnaleiðir

-  Tenglarena
-  Lagnastigi
-  Lagnastigi í gólf
-  Brunaklipa

Lágspenna

-  Rafmagnstalla
-  Lögn upp
-  Lögn niður
-  Lagnir milli hæða
-  Pípur ø16mm / strengur
-  Pípur ø16mm í gólf / strengur í gólf
-  Laukastaug
-  Sökkuleikaut
-  Jarðbinding
-  Tengill hæð 200
-  Tengill hæð 1100
-  Rofi hæð 1100
-  Rofi hæð 850
-  Samrofi hæð 1100
-  Krossrofi hæð 1100
-  Þrýstirofi hæð 1100
-  Þrýsdimmer hæð 1100
-  Dimmer hæð 1100
-  Tvöfaldur rofi í einni dós hæð 1100
-  Hnappur hæð 1100
-  Hreyfiskynjari hæð 1100
-  Hreyfiskynjari í lofti
-  Hitanemi hæð 1500
-  Rafeindastraumfesta
-  Kjarnaspennir
-  Mótor
-  Veggdós hæð 600
-  Veggjós hæð 1850
-  Tengidós
-  Lampi
-  Standlampi/borðlampi
-  Flurlampi
-  Innfelldur lampi
-  Útljós
-  Neyðarljós

Smáspenna

-  Smáspennuskápur
-  Lögn upp
-  Lögn niður
-  Lagnir milli hæða
-  Pípur ø20mm / strengur
-  Pípur í gólf ø20mm / strengur í gólf
-  Veggdós hæð 1500
-  Einfaldur tölvutengill hæð 200
-  Tvöfaldur tölvutengill hæð 200
-  Sími hæð 200
-  Loftnet hæð 200
-  Hátalari hæð 200
-  Núlltengill hæð 200
-  Hnappur hæð 1100
-  Dyrabjalla hæð 2300
-  Dyrasímastöð hæð 1500
-  Dyrasímatöl hæð 1500
-  Hitanemi hæð 1500
-  KNX hnappur hæð 1100

Lp.	Dag.	Skýring	St.	St.
VERKHÖNNUN VERKFRÆÐIRÁÐGGJÖF				
ÞÓRUNNARTÚNI 2, 105 REYKJAVÍK Sími: 570-5800, Kt: 650107-1280 WWW.VERKHONNUN.IS, VERKHONNUN@VERKHONNUN.IS				
Magnús B. Þórbjarnson kt. 030878-1149				
Samskipti / Væðingarnúmer: Magnús B. Þórbjarnson				
Undirtekt samningshöfundar: <i>Sigrún</i> 0811634649				
Verkefni:				
BREKKUSKÓGUR				
RAFLAGNIR				
ALMENNAR SKÝRINGAR				
Aðalupplýsingar:				
magnus@verkhonnun.is	MBP	BSH	22.06.2017	A1
Höfundur	Tekniáfang	Yfirlit	Dagur	Skilgreint
2017-01-004		02.00.01		
Verkefni		Töluverður		Skýring
HÖNNUNARSKILUR BER ALLAN NETTÁ TÖKNINGUM - FÖLJÓLÖN ER HÁÐ SKILFLEGGU SAMÞYKKI				