



GRUNDUN

GRAFA SKAL FYRIR UNDIRSTÖÐUMNIÐUR Á HEILLEGAN BURÐARHEFAN BOTN, ÞAD ER KLÖPP EDA FROSTFRÍTT EFNI MED GRÖFLEIKA SEM SVARAR TIL MALAREFNIS EDA GRÓFARA, SAMBERILEGT EFNI LAGT OFAN Á KLÖPPINA, BLEYTT HÆFILEGA OG ÞJAPPAD. FROSTFRÍTT BURÐARHEFT EFNI ER NOTAD Í ALLAR FYLINGAR OG Í FYLINGAR KRINGUM SÚLUR.

STEINSTEYPA:

STEYPA ER C25/30 MED 300 Kg SEMENT Í m³.
 LOFTINNIHALD STEYPU: 6-8 %
 V/S-TALA (UMHVERFISFLOKKUR 2b): < 0.55
 SIGMÁL STEYPU (S2): 50 - 90 mm
 MESTA STEINASTÆRD: 32 mm
 TITRA SKAL ALLA STEYPU.

FRÁGANGUR SÖKKULSKAUTA SÉ Í SAMRÆMI VÍÐ REGLUR VÍÐKOMANDI RAFVEITU.

STEYPUHULA Á JÁRNUM

GILÐIN EIGA VÍÐ UM VENJULEGAR AÐSTÆÐUR, EF ANNAD ER EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM. ÞAR SEM TÆRINGARHETTA ER MIKIL GILDA AÐRAR REGLUR UM STEYPUHULU JÁRNA.

	PLÖTUR	VEGGIR	BITAR	SÚLUR
INNANHÜSS	15	20	20	20
UTANHÜSS	25	25	25	25
SÖKKLAR	35	35	35	35
STEYPT AÐ JÖRD	50	50	50	50

UM BITA OG SÚLUR GILDIR EINNIG: C1 »1.5xd

STEYPUSTYRKARSTÁL

STÁLGEÐI: K - KAMBSTÁL f_{yk} = 500 Mpa
 BEYGING STÁLS d = ALLIR SVERLEIKAR D = 5 x d
 SKEYTING BENDISTÁLS ER SAMKVÆMT EFTIRFARANDI: ÞVERMÁL STÁLS, d í mm 10 12 16
 SKEYTILENGD í mm 500 600 800
 LÁRÉTT JÁRN SEM KOMA Í HORN EDA ÞVERVEGG SKAL BEYGJA SKEYTILENGD FYRIR HORN.

2320-19

BR	DAGS	BREYTING

HJARDARHÖLTI 11
 800 SELFOSSI
 SIMI: 783 4180
 NETFANG: kjartangardars@gmail.com

SGHUS
 EYRAVEGI 65
 800 SELFOSSI
 SIMI: 578 3344
 NETFANG: sghus@sghus.is
 VEFANG: www.sghus.is

EFFORT TEIKNISTOFA 007.18 05.03.18

Drumboddsstaðir, Bláskógabyggð

Burðarvirki: Kvarði 1:50
 Grunnmynd sökkla og skýringar

HANNAD:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	25.03.2018	2018-06
SKRÁARNAFN	SAMBYKKT	130555-7640	TEIKNING NÚMER:
Drumboddsstaðir	Burðarvirki.dwg		201

Grunnmynd undirstöðu MKV. 1:50