

Almennar skýringar

Búnaður á lagnastiga er merktur með ts

Búnaður í tenglarennu er merktur með tr

Búnaður ofan lofts er merktur með ol

Öll mál eru frá fullfráengnu gölfi og í miðja dós eða úr miðri dós í miðja dós eða í fullfráenginn vegg

Þar sem pipur eru lagðar hlöð við hlöð í loftum eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 10mm bil á milli rófa þannig að steypta góli auðveldlega runnið niður á milli

Til snertispennuvarnar skal nota núllun og lekastraumsroförm

Málmihluta lagna, tækja, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega

Málstraumur rófa skal vera minnst 10A og tengla 16A

Jarðbinda skal pipukerfi fyrir heita- og kalda vatnsloagn

Skila skal mælingu af jarðbindingunni og skal hún uppfylla kröfur orkuveitu

Öll tákni eru táknræn og þar að samræma lagnir að tækjum eftir aðstoðum á staðnum og eftir sérteikningum

Allar smáspennulagnir eru e20mm þlestpipur

Nema annað sé tekið fram

Teikniflokkar

- 0- **Almennt**
- 1 Forsíða
- 2 Skýringar
- 3 Afstöðumynd, sökkulskaut og inntök

1- Lagnaleiðir

- 1 Lagnir
- 2 Lagnaleiðir
- 3 Uppsetypa

2- Lágspenna

- 1 Einiinumyndir
- 2 Lágspenna
- 3 Lágspenna lampar
- 4 Lág- og smáspenna
- 5 Lofttræstikerfi
- 6 Sundlaugarkerfi

9 Kerfi myndir

3- Smáspenna

- 1 Fjarskiptakerfi
- 2 Brunakerfi
- 3 Aðgangs- og öryggskerfi
- 4 Myndavélakerfi
- 5 Hljóð- og myndkerfi
- 6 Sundlaugarkerfi
- 7 Ljósastýrikerfi

9 Kerfi myndir

4- Sérmyndir

- 1 Lampaplán
- 2 Snúð og deili
- 3 Ásýndir
- 4 Þrívíddarmyndir

Lagnaleiðir

- Tenglarenna
- Lagnastigi
- Lagnastigi í gólf
- Brunaklipa

Lágspenna

- Rafmagnstalla
- Lögn upp
- Lögn niður
- Lagnir milli hæða
- Pipur e16mm / strengur
- Pipur e16mm í gólf / strengur í gólf
- Lausataug
- Sökkulskaut
- Jarðbinding
- Tengill hæð 200
- Tengill hæð 1100
- Rofi hæð 1100
- Rofi hæð 650
- Samrofi hæð 1100
- Krossrofi hæð 1100
- Þrýstirofi hæð 1100
- Þrýstidimmar hæð 1100
- Dimmar hæð 1100
- Tvöfaldir rofi í einni dós hæð 1100
- Hnappur hæð 1100
- Hreyfiskynjari hæð 1100
- Hreyfiskynjari í lofti
- Hitanemi hæð 1500
- Rafeindastraumfesta
- Kjarnaspennir
- Mótor
- Veggdós hæð 600
- Veggglós hæð 1850
- Tengidós
- Lampi
- Standlamp/borðlampi
- Flúrlampi
- Innfelldur lampi
- Útljós
- Neyðarljós
- NL

Smáspenna

- Smáspennuskápur
- Lögn upp
- Lögn niður
- Lagnir milli hæða
- Pipur e20mm / strengur
- Pipur í gólf e20mm / strengur í gólf
- Veggdós hæð 1500
- Einfaldur tölvutengill hæð 200
- Tvöfaldir tölvutengill hæð 200
- Simi hæð 200
- Loftnet hæð 200
- Hátalari hæð 200
- Núlltengill hæð 200
- Hnappur hæð 1100
- Dyrþjalla hæð 2300
- Dyrasmástöð hæð 1500
- Dyrasmátöl hæð 1500
- Hitanemi hæð 1500
- KNX hnappur hæð 1100
- Optískur reykskynjari
- Jónískur reykskynjari
- Gasskynjari
- Hitaskynjari
- Linuskynjari
- Inn-/Útgangseining
- Handboði hæð 1300
- Brunabjalla hæð 2300
- Hurðasegull hæð 2000
- Gaumljós
- Hreyfiskynjari við loft
- Hljóðgjafi hæð 2300
- Hnappaborð hæð 1500
- Nándalesari hæð 1500
- Nándalesari með hnappaborði hæð 1500
- Brotrofi hæð 1300
- Rafæsing
- Hurðanemi
- Vatnsnemi við gólf
- Myndavél
- Myndavél 360°

Utg.	Dagur	Skýring	Br.	Sb.																				
VERKHÖNNUN VERKFRÆÐIRÁÐGJÖF																								
HÖNNUNARTÚNI 2, 1 DÖB, REYKJAVÍK Sími: 570-8800, KT: 650 1071 280 WWW.VERKHÖNNUN.IS; VERKHÖNNUN@VERKHÖNNUN.IS																								
Magnús B. Þórðarson kt. 030879-4149																								
Samband fr. Verkhönnun eft. <i>Magnús B.Þ.</i>																								
Undirfarandi samþykkingar eru: <i>Árnir Þórhildur</i>																								
Verkefni:																								
PRASTAHÓLAR 18																								
RAFLAGNIR 2335																								
ALMENNAR SKÝRINGAR																								
<table border="1"> <tr> <td>Áskildur:</td> <td>TS</td> <td>MBÞ</td> <td>30.06.2017</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>grestar@verkhonnun.is</td> <td>Telma</td> <td>Ylva</td> <td>Dagbjörg</td> <td>Melkork</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2017-01-038</td> <td colspan="2">02.00.01</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Velkoma</td> <td colspan="2">Töluúmer</td> <td>Breyting</td> </tr> </table>					Áskildur:	TS	MBÞ	30.06.2017	A1	grestar@verkhonnun.is	Telma	Ylva	Dagbjörg	Melkork	2017-01-038		02.00.01			Velkoma		Töluúmer		Breyting
Áskildur:	TS	MBÞ	30.06.2017	A1																				
grestar@verkhonnun.is	Telma	Ylva	Dagbjörg	Melkork																				
2017-01-038		02.00.01																						
Velkoma		Töluúmer		Breyting																				
HÖNNUNUR ÁSKILUR SER ALIAN RETT A TEKNIÐGUM - FJÓLÞÓÐUN ER HÁÐ SKRIFLEGGU SAMÞYKKI																								