


OFNATAFLA $dT = 40^{\circ}C$

VERK: Hrunamannavegur 3-5, KJALLARI

OFN	LENGD MEST (MM)	HÆD MEST (MM)	TENG.			LOKI	STILL.	AFKÖST MINNST (W)	ATHUGASEMDIR	Fjöldi ofna	Heildar afköst (W)
			A	B	C						
1.01	1800	600						2400			
1.02	1800	600						2400			
1.03	1800	600						2400			
1.04	1800	600						2400			
1.05	1800	600						2400			
1.06	1800	600						2400			
1.07	1800	600						2400			
1.08	1800	600						2400			
1.09	1800	600						2400			
1.10	1800	600						2400			
1.11	1800	600						2400			
1.12	1800	600						2400			
1.13	1800	600						2400			
1.14	1800	600						2400			
1.15	1800	600						2400			
1.16	1800	600						2400			
1.17	1800	600						2400			
1.18	1800	600						2400			
1.19	1800	600						2400			
1.20	1800	600						2400			
1.21	1800	600						2400			

HEILDARAFKÖST: Afköst alls: 50400 W
 R = SJÁLFRICKUR VATNSHITASTÝRÐUR BAKRÁSARLOKI
 T = SJÁLFRICKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI
 TF = SJÁLFRICKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI MED FJARNEMA
 LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFRICKUR LOKI SKV. OFNATÖFLU FYLGI HVERJUM OFNI



LYKILMYND

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
 Brautarholt 10-14, 105 Reykjavík
 Sími: 534-8815 897-8132
 e-mail: haukur@vha.is
 www.vha.is
 Kennitala: 560600-3050

VHÁ

Hannað H.Á. Teiknað H.Á. Samþykkt: *Árni Þór*
 Kennitala 301255-4629

HRUNAMANNAVEGUR 3-5
 FLÖÐUM
 LAGNIR
 GRUNNMYND OFNALAGNA
 KJALLARA

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 3-1.2 Verk nr. 2346
 Áritun / hönnunarskjórnar / hönnunarskjórnar: *Árni Þór* Dags. Útgáfa A JÚL'17