


**OFNATAFLA** dt = 40°C

**VERK: Hrunamannavegur 3-5, 1. hæð**

OFN	LENGD MEST (MM)	HÆÐ MEST (MM)	TENG. A C B D	LOKI	STILL.	AFKÖST MINNST (W)	ATHUGASEMDIR	Fjöldi ofna	Heildar afköst (W)
1.01	1800	600				2400			
1.02	1800	600				2400			
1.03	600	500				500			
1.04	600	500				250			
1.05	1800	600				2400			
1.06	1800	600				2400			
1.07	1800	600				2400			
1.08	1800	600				2400			
1.09	600	500				500			
1.10	600	500				250			
1.11	1800	600				2400			
1.12	1800	600				2400			
1.13	1800	600				2400			
1.14	1800	600				2400			
1.15	1800	600				2400			
1.16	1800	600				2400			
1.17	1000	600				1500			
1.18	600	500				250			
1.19	600	500				250			
1.20	600	500				500			
1.21	600	500				500			
1.22	600	500				250			
1.23	600	500				250			
1.24	1800	600				2400			
1.25	1800	600				2400			
1.26	1800	600				2400			
1.27	1800	600				2400			
1.27A	1800	600				2400			
1.28	1800	600				2400			
1.29	600	600				500			
1.30	600	600				250			
1.31	1800	600				2400			
1.31A	1800	600				2400			
1.32	1800	600				2400			
1.32A	1800	600				2400			

**HEILDARAFKÖST:** Afköst alls: 58550 W  
 R = SJÁLFRIVIRKUR VATNSHITASTÝRÐUR BAKRÁSARLOKI  
 T = SJÁLFRIVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI  
 TF = SJÁLFRIVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI MEÐ FJARNEMA  
 LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFRIVIRKUR LOKI SKV. OFNATÓFLU FYLGI HVERJUM OFNI



LYKILMYND

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.  
 Brautarholt 10-14, 105 Reykjavík  
 Sími: 534-8815 897-8132  
 e-mail: haukur@vha.is  
 www.vha.is  
 Kennitala: 560600-3050

**VHÁ**

Hannað H.Á. Teiknað H.Á. Samþykkt: *[Signature]*  
 Kennitala 301255-4629

**HRUNAMANNAVEGUR 3-5**  
 FLÚÐUM  
 LAGNIR  
 GRUNNMYND OFNALAGNA  
 1.HÆÐ

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 3-2.2 Verk nr. 2348

Antun samþráttarhönnuðar / hönnunarstjóra: *[Signature]* Útgáfa Dags. A JUL'17