



GRUNNMYND ÞAKS 1:50

SKÝRINGAR:

VEGGIR OFAN ÞAKPLÖTU BENDAST MED EINFALDRI GRIND K10C200 LÁRÉTT OG K10C200 LÓDRÉTT SBR. SNID.


ÞAKSPERRUR ERU 45x195C600 SEM STÓLAST NIÐUR Á STEYPTA PLÖTU MED STÖLUM 50x100C600. SPERRUR NÆST GAFLI ERU ÞÓ ÞETTARI. FÖTREIMAR ERU FESTAR VID PLÖTU MED MÚRBOLTUM M12x140C600 (TIL MÖTS VID STÖLA).

ÞAR SEM SPERRUR GANGA Í GEGNUM STEYPU FÚAVERJAST ÞÆR, A.M.K. 2 UMFERDIR, VEL INN FYRIR VEGG. ÞAR SEM TIMBUR LEGGST AD KÖLDUM STEIN, KOMI TJÖRUPAPPI Á MILLI.

OFAN Á ÞAKID KEMUR KLÆDNING 25x150 OG SKAL ÞAKID HEILKLÆTT. KLÆDNING NEGLIST ALLS STABAR Í SPERRUR MED RIFFLUDUM SKOTSALUM 3 STK. 3175 EDA SAMBÆRILEGT. NEGLINGARBÖRÐ SKULU VERA GÓÐ OG Í SEM MESTUM LENGÐUM.

ÞAKJARN SKAL NEGLT MED HEITGALVANHJÚÐUM KAMBSALUM 34#60. FYRSTA RÖÐ KOMI CA. 20 CM FRÁ ÞAKBRUN Í HVERJA HÁBÁRU EN VIKLIST Á 2 BÖRÐ. NÆSTU 2 RÖÐIR KOMI MED CA. 40 CM MILLIBILI Í AÐRA HVERJA HÁBÁRU ANNAR STADAR SÉ NEGLT Í AÐRA HVERJA HÁBÁRU MED 60 CM MILLIBILI. Á GÖFLUM KOMI SÍÐAN ALKARÖÐ ER NÁ 120 CM INN Á ÞAK.

Skinnur komi á alla bolta þar sem boltahaus eða ró liggur að timbri og skal þykkt þeirra vera a.m.k. 0,3xD og BxL=3xD, þar sem D er þvermál bolta. Ef skinnur eru hringlaga þá skal þvermálið vera a.m.k. 3,5xD Fjarlægð bolta frá timburkanti og fjarlægð milli bolta skal ekki vera minni en 7xD nema annars sé getið á teikningum, og fjarlægð nagla frá timburkanti skal ekki vera minni en 10xD þar sem d er þvermál nagla. Boltar, naglar, skinnur og innst.festingar skulu vera galvaniseraðar. Efnisgæði stáls: Allt stál í festingum skal vera St.-37 eða betra. Efnisgæði bolta: 8.8. Timbur: Efnisgæði timbers: C18 Loftun þaks sbr. teikningar arkitekts.



lykilmynd

VHÁ Verkfræðistofa ehf.
VHÁ Síðumúli 13, 108 Reykjavík
 Sími: 534-8815 897-8132
 e-mail: haukur@vha.is
 www.vha.is
 Kennitala: 560600-3050

Hannað H.Á.	Teiknað H.Á.	Sambýkt: Kennitala 301255-4629
----------------	-----------------	-----------------------------------

HRUNAMANNAVEGUR 3-5
 FLÚÐUM
 BURÐARVIRKI
 GRUNNMYND ÞAKS

Mkv. 1:50	Teikn. nr. 2-4.1A	Verk nr. 17-32
--------------	-----------------------------	-------------------

Aritun, samþættingarhönnuðar / hönnunarstjóra: Útgáfa Dags.
 A JÚL.17