

— HITI FRAMRÁS
 - - - - - HITI BAKRÁS

GÖLFHITALÖGN:

RÖR Í GÖLFHITALÖGN SKULU VERA Ø20mm ÚR PEX, (KROSSBUNDIÐ HD POLYETHYLEN) EÐA SAMBERILEGT, MEÐ SÖREFNISFLÆÐIVÖRN SAMKV. DIN 4726.

FJARLÆGD RÖRS FRÁ ENDANLEGUM ÚT- OG INNVEGGJUM SKAL VERA 100mm. BIL MILLI RÖRA SKAL VERA c/c 200mm. ÞÁR SEM RÖRIN LIGGJA Í GEGNUM EÐA UNDIR VEGGI OG Í VEGG EÐA GÖLFRAUFUM SKAL EINANGRA ÞÁU MEÐ SVAMPHÖLKUM EÐA ALÍKA EFNI.

HEIMILT ER AÐ HJÚDRA TIL GÖLFHITALÖGNUM ÞAR SEM LAGNALEIÐIR VÍÐ ÖNNUR VEITUKERFI SKERAST.

KERFIÐ SKAL ÞOLA 400kPa VINNUÞRÝSTING OG PRÓFAST VÍÐ 600kPa, AÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR OG KERFIÐ TEKID Í NOTKUN.


600kPa ÞRÝSTINGUR SKAL VERA Á KERFINU ÞEGAR LEIÐSLUR ERU HULDAR.

STOFNLAGNIR UPP MEÐ LOFTUM SÉU PLASTPIPUR SÖREFNISFRÍAR MEÐ ALKÁPU (ALPEX) SAMKV. DIN 4726, EINANGRADAR MEÐ STEINULLARHÖLKUM m/RAKAVÖRN. STOFNLAGNIR UNDIR PLÖTU SÉU PLASTPIPUR, PEX SÖREFNISFRÍAR RÖR Í RÖR SAMKV. DIN 4726.

FYLGJA SKAL FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA VÍÐ MEÐFERÐ, FESTINGAR, OG FRÁGANG RÖRA OG TENGISTYKKJA. ÖLL TENGISTYKKI SKULU HÉFA LAGNAEFNI.

HITANEMAR SKULU ÞANNIG STAÐSETTIR AÐ ÞEIR GEFI SEM NÁKVÆMUST BOD UM RAUNHITA RÝMANNA. GÆTA SKAL AÐ EKKI SKINI SÖL Á NEMANA EÐA LOFTFLÆÐI KRINGUM ÞÁ SÉ EKKI MIKID EINS OG VÍÐ OPANLÆG FÖG EÐA INNBLÁSTURSTÖÐUR LOFTRÁSTIKERFA. ÖSKHITI Í HESTHÚSI ER 12 -15 C EN 20 C ÞAR SEM EINUNGIS MANNFÖLK HELDUR TIL.

NR	LENGD	AFKÖST	HITANEMI
SLAUFU	[m]	[W]	[NR]
SL-101	92	1.196	H101
SL-102	74	962	H101
SL-103	94	1.222	H101
SL-104	102	1.326	H101
SL-105	98	1.274	H101
SL-106	95	1.235	H101
SL-107	87	1.131	H101
SL-108	87	1.131	H101
SL-109	86	1.118	H101
SL-110	45	585	H102
SL-111	60	780	H102
SL-112	74	962	H103
SL-113	73	949	H103
SL-114	73	949	H103
SL-115	73	949	H103
SL-116	79	1.027	H103
SL-117	85	1.105	H103
SL-118	85	1.105	H103
SL-119	84	1.092	H103
Σ		1.546	20.098



ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNDUAF: Davíð K. Pít 101069-5249

BREYTINGAR			
NR	DAGS	BREYTING	SÞ.
1	14.07.17	FRUMGÍTAFI	JJ

NEW NORDIC
 engineering

NEW NORDIC ENGINEERING ehf. kl. 520914-1450
 HJÚDASMARI 19, 201 KÖPAVOGUR
 nne@new-nordic.eu, SÍMI 854-4080

SAMÞYKKT JÓKULL JÓNSSON 270575-4209

VERK
SUMARLÍÐABÆR 2
 HELLA (DREIFBÝLI)

TEIKNING
 SÉRUPPDRATTUR - PÍPULAGNIR
 HITLAGNIR - HESTHÚS
 GRUNNMÝND

HANNAÐ	TEIKNAD	YFIRFARIÐ	MÆLIKVARÐI
JJ	SJ	JJ	1:50

DAGS 14.07.17 VERK NR. 17012 TEIKNING NR. P6-01 ÚTGAFA NR. 1

©Öll árit og áttun tekið fyrir, að hluta eða í heild er hald áskilnaðs leyfi höfundar

