MERKINGAR (í SAMRÆMI VIÐ ÍST. 64)

1. BRUNNAR O.FL.

BG	BENSÍNGILDRA, OLÍUGILDRA
BR	BRUNNUR
GN	GÓLFNIÐURFALL, GÖTUNIÐURFALL
NF	NIÐURFALL
SF	SANDFANG, SANDGILDRA
SN	SVALANIÐURFALL
þN	þAKNIÐURFALL

2. HREINLÆTISTÆKI.

BI	SKOLSKÁL (BIDET)
BK	BAÐKAR
EV	ELDHÚSVASKUR
HL	HANDLAUG
SB	STEYPIBAÐ
SV	SKOLVASKUR
UV	UPPþVOTTAVÉL
VS	VATNSSALERNI
þV	þVOTTAVÉL
þS	þVAGSKÁL
RV	RANNSÓKNARVASKUR
BS	BRUNASLANGA
KR	KRANAR

3. LOKAR

- BEINN RENNILOKI
- EINSTREIMISLOKI STEFNULOKI
- HEMILL
- MÁTSTAÐA (BLENDA)
- þRÝSTIMINNKARI þRÝSTIFALL í ÖRVARSTEFNU
- LOKI MEÐ SPINDIL UPP ÚR JÖRÐ
- PJ þRÝSTIJAFNARI
- SL SLAUFULOKI, YFIRFALLSLOKI
- HL þRÍVEGALOKI
- LOFTTÆMING
- KRANI
- SJÁLFVIRKUR BLÖNDUNARLOKI, SKIPTIR
- BLÖNDUNARTÆKI GRUNNMYND
- STURTUHAUS GRUNNMYND
- LP LOFTPÚÐI
- LOKI MEÐ FLOTHOLTI
- H HITAMÆLIR MEÐ KVARÐA
- P þRÝSTINGSMÆLIR
- HP HITA- OG þRÝSTINGSMÆLIR
- VÖKVASÍA T.D. SALD
- NÝR MIÐSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
- GAMALL MIÐSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
- MAGNMÆLIR (VATN)
- HITASKIPTIR MILLIHITARI
- PLÖTUMILLIHITARI
- KRANI MEÐ SLÖNGUSTÚT
- þRÝSTIKRANI
- KRANI MEÐ HRAÐTENGI
- SÍRENNSLI
- AFTÖPPUN

4. TÁKN FYRIR HREINLÆTIS- OG HITALAGNIR

- HITI FRAMRÁSARPÍPA
- HITI BAKRÁSARPÍPA
- NEYSLUVATN KALT
- NEYSLUVATN HEIT
- NEYSLUVATN HEITT, HRINGRÁS
- SJÁR
- ● PÍPA SEM LIGGUR GEGNUM VIÐKOMANDI SALARHÆÐ
- ○ PÍPA SEM ENDAR Í VIÐKOMANDI SALARHÆÐ

5. TÁKN FYRIR FRÁVEITULAGNIR.

- PÍPULÖGN FYRIR SKOLP OG ÚRKOMU
- ÚRKOMUVATNSLÖGN, PÖKKUÐ
- ÚRKOMUVATNSLÖGN + JARÐVATNSLÖGN (HÁLFPÖKKUÐ)
- ÓPÖKKUÐ JARÐVATNSLÖGN
- a-HL LÖGN Á -MM MEÐ HREINSILOKI
- BR 1000 FRÁRENNSLISBRUNNUR
- ○ a-þN a -MM þAKNIÐURFALL FYRIR ÚRKOMUVATN

MANNGENGUR HOLRÆSABRUNNUR MEÐ KARMI, LOKI OG BOTNRÁSUM
BRUNNUR MEÐ KARMI, LOKI OG VATNSLÁSI Á
þVERMÁL BRUNNS 600 mm
GRJÓTHRIP UTANMÁLS SJÁ GRUNNMYND
BRUNNUR FYRIR JARÐVATN OG ÚRKOMUVATN, 200 mm HÆÐARMUNUR

6. SKÝRINGAR.

6,1 FRÁRENNSLI

PÍPUR Í GRUNNLÖGN OG BRUNNAR SÉU ÚR PVC-PLAST EÐA ÖÐRU EFNI SEM BYGGINGA-YFIRVÖLD SAMþYKKJA PÍPNA ERU GEFIN UPP Í mm Á GRUNNMYND
ALLAR BEYGJUR OG GREINAR Á LÖGN SKAL GERA MEÐ þAR TIL GERÐUM TENGIHLUTUM MILLI BEYGJUPUNKTA SKAL LÖGN VERA BEIN.
PÍPUR INNANHÚSS SÉU ÚR PVC-PLAST EÐA ÖÐRU EFNI SEM HLÓTIÐ HEFUR SAMþYKKI BYGGINGARYFIRVALDA.
EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SÉ Í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERÐ UM HOLRÆSALAGNIR.

6,2 HITALÖGN

PÍPUR ERU PLASTPÍPUR Ø18X2mm FRÁ UNIPIPE SETTAR SAMAN Á RIÐFRÍUM PRESSUFITTINGS Á HVERJA SLAUFU KÖMI THERMÓSTAT SEM TENGD ER LÓKA Í TENGIKASSA NEMA Í STÓFU OG BÍLSKÚR KÖMI EITT Á TVÆR SLAUFUR. Á KERFI ER HRINGRÁSARDÆLA OG BYþPASS VENTILL
þRÝSTIPRÓFA SKAL KERFIÐ MEÐ 6kg/cm2 þRÝSTING MEÐ KÓLDU VATNI OG SKAL SÁ þRÝSTINGUR HALDAST Í 6 KLST. ÁN þESS AÐ FALLA.

6,3 NEYSLUVATN

PÍPUR SÉU PLASTPÍPUR MEÐ ÁLKÁPU FRÁ UNIPIPE TENGDAR SAMAN MEÐ RIÐFRÍUM PRESSUFITTINGS, þVERMÁL SBR. GRUNNMYND VATNSLAGNA
þRÝSTIPRÓFA SKAL KERFIÐ MEÐ 6kg/cm2 þRÝSTING MEÐ KÓLDU VATNI SKAL SÁ þRÝSTINGUR HALDAST Í 6 KLST. ÁN þESS AÐ FALLA.

- Kúluloki/renniloki
- Sía DANFOSS FV
- Hemill
- Vatnsmælit
- Einstefnuloki
- þrýstimælir
- Hita og þrýstimælir
- Hitamælir
- Dæla

- HITASTJÓRNUN T.D DANFOSS RAVK
- BYPASS VENTILL
- STJÓRNUN Á FRAMRÁS HITASLAUFU SKV UPPL FRÁ HITASTILLI

OFNATAFLA

Ofnar			
#	Ofn stærð	Gerð	Afköst
101	700x600	22	981W
102	600x500	22	702W
103	600x800	22	1122W
104	1340x500	handklæðaofn	550W
105	400x1400	21	1036W
106	400x1400	21	1036W
107	400x1800	22	1814W
108	700x500	33	1093W

7. MÆLAGRIND HITAVEITU



NR	DAGS.	BREYTING
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http//www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is

Verkheiti
HVAMMSHOLT 5 í LANDI FELLS
BLÁSKÓGABYGGÐ

Verkefni
LAGNIR
SKÝRINGAR
2458

Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði
01.07.08	BB	0749	ENGIN
Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting
	BB	300	

Samþykkt Þórður Þórðarsson Kt-270963-5745

3720-0050.