



Skýpála- og byggingarfræðingur
 Yfirfarið
 21. ágúst 2017
 Byggingarfræðingur

SKÝRINGAR
 Strengir sem fara að í dælusúmpa eða tankahólf skulu vera oliupólir.
 Nota skal strengi eins og:
 Afstrengir: Draka Q3 QWPK
 Stýrstrengir: Oliflex CP440
 Netstrengir: Helukat 200IND Robustflex
 eða sambærilega stengi.

Stauralýsing
 Setja skal upp 2 ljósaustaura.
 Staurarnir skulu ná 4m upp úr jörðu og minnst 1m niður fyrir yfirborð. Á staurana er sett minnst 60W LED stauralampi.

Staur 1 við dælueyju 2.
 Staur 2 við tæknirými.

A		AA		Sett Nýtt Tæknirými, Dætur Færðar	
ARITUN ADALHÖNNUNAR:					
Sveinn M. Stefánsson - 180877 - 3418					
VERKKAUÐI:					
N1					
Dalvegur 10-14					
Kópavogur					
VERKSTADUR:					
N1 Sjálfafgreiðslustöð Laugarvatni					
Dalbraut 8					
840 Laugarvatn					
		Oludraefing ehf., víð Kleppamyrarveg Pósthólf 4230, 124 Reykjavík. Sími 550 9900, Fax 550 9999			
Arnar Ágústsson, Raðfræðingur					
ARITUN:	Hinn H		NETFANG:	Amara@odris	
HANNAÐ:	Arnar	TEKNAÐ:	Arnar	YRFARFAR:	Ragnar
SKRIFAÐHEITI:	N1 Laugarvatn Raðfræðingur		DAGSETNING:	FEB-2017	
KVARÐAR:	1:50	ÚTPRENTUN:	19-júl-17		
VERKNR:	229304	TEIKNÖ:	E7025-005-04	ÚTGÁFA:	A
SKÝRINGAR					
Lágspenna og smáspenna				2490	
Lágspenna í jörðu að tækjum					
Smáspenna í jörðu að tækjum					

RAFLAGNATEIKNING				BLAD NO:	R-04.1
Frumrit A1					