



Skýringar og byggingarfræðingur
 Yfirfarið
 21. ágú. 2017
 Byggingarfræðingur

SKÝRINGAR
 Strengir sem fara að í dælusúmpa eða tankahólf skulu vera olíuþolnir.
 Nota skal strengi eins og:
 Afstrestingir: Draka Q3 QWPK
 Stýristringir: Oliflex CP440
 Netstrengir: Helukat 200IND Robustflex
 eða sambærilega stengi.

Stauralýsing
 Setja skal upp 2 ljósastaura.
 Staurarnir skulu ná 4m upp úr jörðu og minnst 1m niður fyrir yfirborð. Á staurana er sett minnst 60W LED stauralampi.

Staur 1 við dælueryju 2.
 Staur 2 við tækniými.

ARITUN ABALHÖNNUNAR:
 Ný Stöð Og Ný Heimtaug
 ARITUN ABALHÖNNUNAR: *Steinn M. Stef*
 VERKKAUÐI: N1
 Dalvegur 10-14
 Kópavogur
 VERKSTADUR: N1 Sjálfstærðisútskýringu Laugarvatni
 Dalbraut 8
 840 Laugarvatn
 Olludreifing ehf., vö Kleppsmýrarveg
 Pósthólf 4230, 124 Reykjavík.
 Sími 550 9900, Fax 550 9999

Amara Akabsteinsson, Rafloftfræðingur
 ARITUN: *Amara* NETFANG: Amara@odr.is
 HANNAÐ: Amara TEKNAÐ: Amara YFIRFARIÐ: Ragnar
 SKRÁARHEIT: 14011 Laugarvatn Rafloftfræðingur ehf. DAGSETNING: Feb-2017
 KVARNAR: 1:50 ÚTÞRENTUN: 19-júl-17
 VERRN: 229304 TEKNI: E7025-005-04 ÚTGAFA: A

SKÝRINGAR
 Lágspenna Og Smáspenna
 Lágspennar í jörðu að tækjum
 Smáspenna í jörðu að tækjum

 2493