



SKÝRINGAR:

Ljósbogi
Bogi kemur ósamsettur. Leggja þarf á milli ljósa og tengja þau niður í tengikassa fyrir útljós. Skilti er upplýst með LED og tengja þarf skiltið niður í tengikassa fyrir útljós.

Tankamælikerfi
Settur er hæðamæli í hvert hólf geyms og það tengt í hæðamælakerfi staðsett í tæknirými.

Yfiryllivörn
Yfiryllivörn er sett í hvert hólf geyms og tengt frá því yfir í áfyllipult. Óliubillinn tengir sig við þessa vörn og ef geyminn yfiryllist lokar vörnir fyrir botnloka bílsins og þar með streymi frá honum.

Slökkvitæki
Leggja þarf fyrir rofa sem staðsettur er í slökkvitækjakassa. Kapallinn liggur frá rofa yfir í þjófavarnarkerfi stöðvar og ef kassinn er opnaður kjaftar rofinn frá því yfir í þjófavarnarkerfi.

Þjófavarnarkerfi
Setja þarf upp þjófavarnarkerfi sem vaktar tæknirými fyrir innbroti, reykt, vatnsleka í rými og slökkvitæki við dætur. Tengja skal vaktiferið við vaktþjónustu.

Netkerfi
Setja skal upp netskáp minnst h60*b60*d60cm þar sem ekki eru myndavélar en h80*b60*d60 þar sem myndavéla kerfi er. Internet router og netdeilar eru tengdir við UPS. Tengja skal allar simalínur sem notaðar eru í gegnum surge varnarbúnað (eldingavörn). Leggja skal jarðvir að netskáp frá töflu 1x10mm² og tengja við netskápinn á þann hátt að skápurrinn og allar stöðir, hillur og panelar skápsins nái jarðleiðni. Tengja skal jarðvir 1x4mm² að simaskáp.

- Nota skal litakóða N1 á patsasnúrnir og er:
- Rauður (e.patch) – Point posar
 - Blár (e.patch) – Kassakerfi
 - Grár (e.patch) – Öryggismyndavélar
 - Grænn (e.patch) – Skjámýndakerfi
 - Gulur (e.patch) – Annar búnaður
 - Svart (e.patch) – Dætur og sjálfsalar
 - Hvít (e.patch) – PSS og TLS kerfi

UPS-varaafi
Settur er upp Smart-ups online varaafgjafi. Hann skal einnig nettengdur svo hægt verði að komast inn á hann til að skoða ástand og endurræsa. Frá UPS er tengt yfir í PDU einingur sem einnig er nettengd og gefur möguleika á að slökka á hverju einstaka tæki fyrir sig. Val á stærð og fjölda UPS fer eftir fjölda dælna á þjónustustöðinni. Tryggja skal að taflan sem UPS-inn er tengdur sé með surge varnarbúnaði (eldingavörn).

Merkingar
Merkingar skal alla strengi með sama strengnúmeri í báða enda. Merkinga skal allar töflur með töfluheiti. Merkinga skal allan búnað með töfluheiti og hvað búnaðurinn gerir. Merkinga skal allan netbúnað. Merkinga skal myndavéla kerfi með númer vélar.

A A Sett Nýtt Tæknirými, Dætur Færðar

ARTUN AÐALHÖNDUÐAR: *Ragnar*

VERKKAUPI: N1 Dalvegur 10-14 Kópavogur

VERKSTADUR: N1 Sjálfsgreiðslustöð Laugarvatni Dalbraut 8 840 Laugarvatn

Oludreifing ehf. við Kleppmýrarveg Pósthólf 4230, 124 Reykjavík. Sími 550 9900, Fax 550 9999

ARNAR AÐALSTEINSSON, RAÐÓNFRÆÐINGUR, KT.091270-5019

NETFANG: Amara@odr.is

HANNAÐ: Amara TEIKNAD: Amara YFRIFARIÐ: Ragnar

SKRÁARHEITI: N1 Sjálfsgreiðslustöð DAGSETNING: FEB. 2017

UVARÐAR: ÚTPRENTUN: 19-júl-17

VERKNR: 228304 TEIKNNO: E7025-005-08 ÚTGÁFA: A

SKÝRINGAR

Kerfismynd Smáspenna

2497

RAFLAGNATEIKNING BLAÐ NÚM: R-08