

TENGINU A & B
 Á AÐ GERA ÚR HLIÐ RÖRS

KERFISMYND HITA- OG NEYSLUVATNSKERFIS

- A INNTAK VATNSVEITU
- B INNTAK HITAVEITU
- C AFRENNSLI HITAVEITU
- RENNLISSTEFNA
- 1. RENNILOKI EDA KÚLULOKI
- 2. SÍA
- 3. VATNSMÆLIR
- 4. EINSTREYMISLOKI
- 5. ÖRYGGISLOKI 6 Bar
- 6. ÞRÝSTIMÆLIR
- 7. HITAMÆLIR
- 8. TÆMING
- 9. HITASTYRÐUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB20 20-60°C)
- 10. MÓTÞRÝSTIJA FNARI (T.d. Danfoss AVDA20)
 (STILLIST Á HÆSTU MÖGULEGU STILLINGU)
- 11. HITASTYRÐUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB15 20-60°C)
- 12. MISMUNAÞRÝSTIJA FNARI (T.d. Danfoss AVP20)
 (STILLTUR Á LÆGSTU MÖGULEGU STILLINGU)
- 13. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KOPAR. STOFN KISTU ER Ø25 STÁL.
- 14.
- 15. HÖGGDEYFAR Á TENGIKISTU NEYSLUVATNS. T.D. FLAMCO FLEXOFIT S
- 16. ÁLAGSSTYRÐ DÆLA 0,6 l/sck
- 17. MÖTORLOKI, TENGDUR VIÐ LOFTHITANEMA Í HVERJU RÝMI
- 18. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KOPAR. STOFN KISTU ER Ø20 STÁL.
- 19. LOFTHITANEMI STAÐSETTUR Í HERBERGI

KERFISLÝSING:

HITAKERFI ER UPPLÖNDUNARKERFI MEÐ DÆLU.

FRAMRÁSARIHTI Á HITAKERFI STYRIST AF
 HITASTYRÐUM LOKA.


HITAMÆLAR ERU Á FRAM- OG BAKRÁS
 HITAKERFIS.

FRAMRÁSARLOKAR Á DEILIRÖRI GÖLFGEISLA
 STYRIST AF LOFTHITANEMUM Í HERBERGIUM.

2 ÖFNAR ERU Í BÍLSKÚR. HANDKLÆDA ÖFNAR ERU Í
 BAÐHERBERGIUM. ALLIR ÖFNAR ERU MEÐ
 RA ÚR - UK 10 LOFTHITASTYRÐUM RETURLOKA.

KALT OG HEIT NEYSLUVATN ER NOTAÐ BEINT FRÁ
 VEITUM.

SAMANLÖGÐ LENGÐ GÖLFGEISLARÖRA ER 1398 m.
 SAMANLÖGÐ LENGÐ ÍDRÁTTARRÖRA ER 213 m.
 HITAMÆLIR KOMI Á BAKRÁS HVERRAR SLAUFU.
 STJÓRNLOKI FYRIR HVERJA SLAUFU
 STYRIST AF HITANEMA Í HERBERGI.
 HITANEMI STAÐSETTIST Á INNVEGG
 SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA
 (1.5m - 1.8m FRA GÖLF).

BR	DAGS	BREYTING
 HJARDARHOLTI II 800 SELFOSSI Sími: 783 4180 Netfang: kjartangars@icloud.com		
EFFORT TEIKNISTOFA 021.17 06.05.17		
Hrepphólar 2, Hrunamannahrepp Kerfismynd vatnslagna Skýringar 2526		
HANNAD:	TEIKNAD:	DAGSETNING:
KG	KG	24.07.2017
SKRÁARNAFN:	SAMÞYKKT:	130555-7640
Hrepphólar 2 Lagnir.dwg	<i>Stefn Stef</i>	TEIKN